

Application example: installation for transmitters / control room equipment

DEHNpipe

DPI CD EXI 24 M,
DPI CD EXI 24 N,
DPI CD EXD 24 M,
DPI CD EXD 24 N

Uc =32 V;
Tested to IEC 61643-21: 2000-09



Flameproof version

DPI CD EXD 24 M,
DPI CD EXD 24 N

KEMA 04ATEX2190 X
II 2G Ex db IIC T6...T5 Gb

IECx: KEM 09.0064 X
Ex db IIC T6...T5 Gb

Special conditions for safe use

The free end of the permanently connected field wiring is to be connected in an appropriate way, e.g. in a suitable Ex or Ex d junction box

Ambient temperature range:

-50°C... to +70°C for temperature class T6
-50°C... to +80°C for temperature class T5

Intrinsically safe version

DPI CD EXI 24 M,
DPI CD EXI 24 N

KEMA 04ATEX1189 X
II 2(1)G Ex ia [ja Ga] IIC T5/T6 Gb
FISCO

IECx: KEM 09.0076 X
Ex ia [ja Ga] IIC T5/T6 Gb

Connection with intrinsically safe circuits with:

Ui = 30 V,
Pi = 3 W,
Ii = 550 mA
Ci negligibly small
Li negligibly small

Special conditions for safe use

The dielectric strength of at least 500 V of the intrinsically safe circuits of the surge suppression device DEHNpipe DPI CD EXI... is limited only by the overvoltage protection.


Ambient temperature range:

-50°C... to +80°C for temperature class T5
-50°C... to +70°C for temperature class T6



List of used standards:

● for ATEX: EN 60079-0: 2012 + A11:2013
EN 60079-1: 2014

● for IEC Ex: IEC 60079-0: 2011
IEC 60079-1: 2014
IEC 60079-11: 2011
IEC 60079-26: 2006



Test



protected side:

wire RD wire (red) / wire BK (black)
wire RD wire (red) / GNYE wire (green, yellow)
wire BK wire (black) / GNYE wire (green, yellow)



Control Drawing

DEHNpipe Surge Protection

DPI CD EXI 24 M,
 DPI CD EXI 24 N,
 DPI CD EXD 24 M,
 DPI CD EXD 24 N

Certificate CSA 2317168 for DPI CD EXD ...


Certificate CSA 13.70000407 for DPI CD EXI ...

Installation should be in according with Canadian Electrical Code CSA C22.2 part I.

Intrinsic Safety

Non hazardous area

Hazardous area




DEHNpipe DPI CD EXD 24 (X)		DEHNpipe DPI CD EXI 24 (X)	
	Certificate: CSA 2317168	Certificate: CSA 13.70000407	
Class I,	Ex d IIC T4...T6 Division 1, Division 2, Groups A, B, C, D Temperature class T4, T5, T6	Class 1,	Ex ia [ia] IIC T5...T6 Division 1, Division 2, Group A, B, C, D, Temperature class T5...T6
Class II,	Division 1, Division 2, Groups E, F, G	Class II,	Division 1, Division 2 Group E, F, G T5...T6
Class III,	Division 1, Division 2	Class III,	Division 1, Division 2
Class I,	Zone 1, AEx d IIC T4...T6	Class I	Zone 1 AEx ia[ia] IIC T5...T6
		Class I	Zone 2 AEx nA IIC T5...T6
		Class II	Zone 20, AEx ia IIIC
		Class II	Zone 22, AEx tc IIIC
Ambient temperature range: -40°C ... +80°C for T4, T5 -40°C ... +70°C for T6		Ambient temperature range: -40°C to +80°C for T5 -40°C to +70°C for T6	
Connection with intrinsically safe circuits with: U _i = 30 V, P _i = 3 W, I _i = 550 mA C _i negligibly small L _i negligibly small			

Mounting

1

DEHNpipe

DPI CD EXI 24 M,
DPI CD EXI 24 N,
DPI CD EXD 24 M,
DPI CD EXD 24 N



Safety Instructions




<p>Montagem PT</p> <p>Ao montar numa caixa resistente à pressão, deve ter em atenção uma intervenção mínima de, pelo menos, 5 passos de rosca! Deve garantir-se uma proteção contra torção, assim como uma classe de proteção IP com as medidas adequadas. Isto pode ser alcançado do seguinte modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de contraporcas com vedação ou - Aplicação de Loctite de resistência média nos orifícios roscados 	<p>Montaggio IT</p> <p>In caso di montaggio in un alloggiamento resistente alla compressione, osservare una presa minima di 5 filetti! Assicurare una protezione antitorione e il tipo di protezione IP con misure adeguate. Si può procedere nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impiego di controradi con giunto o - Impiego di Loctite di solidità media nei fori filettati 	<p>Montaje ES</p> <p>Al instalarlo en un armazón resistente a la presión, debe procurarse dejar un espacio mínimo de contacto correspondiente a 5 pasos de rosca. Con las medidas adecuadas, deberá garantizarse que no haya torsión, así como que haya el tipo de protección IP. Esto puede lograrse de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilización de contratuercas con junta o - utilización de Loctite semifuerte en los orificios de las roscas 	<p>Montage FR</p> <p>Un engrenement minimal de 5 pas de vis doit être assuré pour le montage dans un boîtier résistant à la pression! Prendre des dispositions appropriées afin d'assurer la protection IP et une sécurité anti-dévisage. Ceci peut être obtenu par:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilisation de contre-écrous avec joint ou - utilisation de Loctite force moyenne dans les trous taraudés 	<p>Installation GB</p> <p>For installation into a flameproof enclosure, min. 5 threads must be engaged. The protection against twisting and degree of protection (IP) has to be ensured by taking corresponding measures. This can be achieved by:</p> <ul style="list-style-type: none"> - using lock nuts with sealing or - using Loctite (with medium strength) within the threaded holes. 	<p>Montage DE</p> <p>Beim Einbau in ein druckfestes Gehäuse ist auf einen Mindesteingriff von 5 Gewindegängen zu achten! Ein Verdreherschutz sowie die IP-Schutzart muss mit geeigneten Maßnahmen gewährleistet werden. Das kann folgendermaßen erreicht werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einsatz von Kontermuttern mit Dichtung oder - Einsatz von Loctite mittelfest in den Gewindebohrungen
<p>Montage NL</p> <p>Bij inbouw in een drukvaste behuizing dient op een in elkaar grijpen van minstens 5 draadwindingen gelet te worden. Zowel de verdraai bescherming als het IP beschuttingstype dienen door de juiste maatregelen gewaarborgd te worden. Dat kan op de volgende manier bereikt worden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebruik van borgmoeren met pakking of - Gebruik van Loctite middelstevig in de draadboringen 	<p>Montage DK</p> <p>Ved montage i trykfast hus, skal forskruningen fastspændes med mindst 5 gevindomgange!</p> <p>IP tætningsgraden og den mekaniske fastgørelse skal sikres på en af følgende måder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved brug af låsekevi og pakning eller - Ved at bruge "Loctite" i gevindet 	<p>Montering SE</p> <p>Vid montering i ett trycksäkert hölje skall minst 5 gängningar gripa in! Vridskydd och IP-kapslingsklass måste garanteras med lämpade åtgärder. Detta kan ske på följande sätt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Användning av stoppmuttrar med tätning eller - Användning av Loctite mellanfast i gängningarna 	<p>Asennus FI</p> <p>Asennettaessa paineenkestävään koteloon täytyy varmistua siitä, että kosketus on olemassa vähintään 5 kierteen pituudella! Kierresuojajou ja IP-suojastapa on järjestettävä asianmukaisesti. Ne voidaan toteuttaa seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asennus vastamutterilla, jossa tiiviste tai - Loctite-liiman käyttö kierteisillä 	<p>Μontάρισμα GR</p> <p>Κατά την εγκατάσταση σε ένα ανθεκτικό στην πίεση περιβλήμα πρέπει να προσέξετε μια ελάχιστη επίδραση 5 γραμμών σπειρώσεως και η ip-προστασία (ip = international protection) πρέπει να εξασφαλιστεί με κατάλληλα μέτρα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> - με χρήση κόντρα μαξιλαριών με φλάντζα ή - με χρήση Loctite στις σπείρες του σπειρωμάτος 	<p>Montaż PL</p> <p>Przy montażu w obudowie odpornej na ściskanie należy zwracać uwagę na minimalny przypór 5 zwojów gwintu! Poprzez odpowiednie działania konieczne jest zapewnienie zabezpieczenia przed skrepleniem i stopnia ochrony IP. Można to osiągnąć w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stosowanie nakrętek zabezpieczających z uszczelką lub - Stosowanie środka Loctite o średniej wytrzymałości w otworach gwintów
<p>Montáž CZ</p> <p>Při instalaci do tlakověsného krytu musíte pamatovat na minimální záběr 5 závitů! Vhodnými opatřeními musí být zajištěna ochrana proti přetroucení a krytí IP. Toho je možné dosáhnout následujícím způsobem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Použití pojistných matic s těsněním nebo - použití přípravku Loctite střední pevnosti v závitových otvorech 	<p>Montaj TR</p> <p>Basınç dayanımlı bir gövdeye montajda asgari 5 diş adimlik bir girişe dikkat edilmelidir! Bir burulma emniyeti ve ayrıca IP koruma türü uygun önlemlerle güvence altına alınmalıdır. Bu aşağıdaki gibi gerçekleştirilebilir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contalı kontra somunların kullanımı veya - diğli deliklerde orta mukavemetli Loctite kullanımı 	<p>Монтаж RU</p> <p>При установке в герметичный корпус минимальное зацепление должно составлять 5 витков резьбы. С помощью соответствующих мероприятий обеспечить защиту от отвинчивания и степень защиты IP. Этого можно достичь следующими образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование контргаек; - использование резьбового фиксатора Loctite средней прочности в резьбовых отверстиях. 	<p>Beszerelés HU</p> <p>A nyomásálló házba történő beszerelésnél ügyöződjön meg róla, hogy csatlakozót legalább 5 menetfordulat rögzíti. Gondoskodjon a csatlakozás kicsavarodás elleni védelemről valamint az IP védelemről, az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - használon tömítéssel ellátott kontraanyákat, vagy - a furatokba tésyen közepes erősségű Loctite csavarrogtatót 	<p>安裝 CN</p> <p>安裝到隔爆外壳中时，应注意至少插入 5 个螺距！必须采取适当措施确保防旋和 IP 防护等级。这可以按如下方式来实现：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 使用锁紧螺母和密封件，或者 - 在螺孔中涂漆中等强度的乐泰胶 	<p>組立 JP</p> <p>耐圧ケースに組み込む際には、ネジが少くとも5回転分のみ合っていることに注意ください！回転防止およびIP保護タイプは適切な措置で保証する必要があります。これは、次のように達成することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> - ロックナットおよびシールの利用または - 中強度ロックタイトをネジ穴に適用

Connection

2

(+) RD / wire (red)
(-) BK / wire (black)
GNYE / wire (green/yellow)



Safety Instructions



<p>Ligação PT</p> <p>A ligação do aparelho só pode ser efetuada sem tensão. A compensação de potencial deve ser assegurada pelo tipo de montagem!</p>	<p>Collegamento IT</p> <p>Il collegamento del dispositivo può avvenire solo in assenza di tensione. È necessario assicurare l'equipotenzialità con il tipo di ampliamento!</p>	<p>Conexión ES</p> <p>El dispositivo puede conectarse solamente en condiciones sin tensión. La compensación de potencial tiene que asegurarse por el tipo de instalación!</p>	<p>Connexion FR</p> <p>L'appareil ne doit être connecté qu'en état hors tension. L'équilibrage de potentiel doit être assuré par la mode d'installation!</p>	<p>Connection GB</p> <p>The device may only be connected in a de-energised state. The type of installation must ensure equipotential bonding</p>	<p>Anschluss DE</p> <p>Der Anschluss des Gerätes darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen. Der Potentialausgleich ist durch die Art des Anbaus sicherzustellen!</p>
<p>Aansluiting NL</p> <p>Het toestel mag uitsluitend worden aangesloten, als het niet onder spanning staat. De potentiaalvereffening moet door de soort aanbouw worden verzekerd!</p>	<p>Tiðslutning DK</p> <p>Tiðslutning af apparatet skal ske i spændingsfri tilstand. Potentialeudligningen skal være sikret gennem tilbygningsmåden!</p>	<p>Anslutning SE</p> <p>Apparaten får endast anslutas i spänningsfritt läge. Potentialutjämnningen måste säkerställas enligt typen av installation!</p>	<p>Kytentä FI</p> <p>Laitteen liittäntä vain jännitteettömässä tilassa. Potentiaalintasaus on varmistettava rakennuskohtaisesti!</p>	<p>Σύνδεση GR</p> <p>Η σύνδεση της συσκευής μπορεί να γίνει μόνον όταν δεν υπάρχει τάση. Η ισοδυναμική πρέπει να διασφαλιστεί από το είδος της εγκατάστασης!</p>	<p>Podłączenie PL</p> <p>Podłączenie urządzenia możliwe jest tylko po jego odłączeniu od zasilania. Należy zapewnić wyrównanie potencjału przez rodzaj montażu!</p>
<p>Připojka CZ</p> <p>Připojení přístroje může být provedeno pouze ve stavu bez napětí. Urovnání potenciálů musí být zajištěno typem nástavby!</p>	<p>Bağlantı TR</p> <p>Cihaz bağlantısı, sadece gerilimsiz durumda yapılmalıdır. Etkelenen donanımın türü ile eşpotansiyel kuşaklama sağlama alınmalıdır!</p>	<p>Подсоединение RU</p> <p>Устройство может быть подключено только при снятом напряжении. Уравнение потенциалов должно быть обеспечено соответствующей схемой подключения!</p>	<p>Bekötés HU</p> <p>A készüléket csak feszültségmentes állapotban szabad csatlakoztatni! A potenciálkiegyenlítést a beszerelés és bekötés révén kell biztosítani.</p>	<p>连接 CN</p> <p>只允许在不带电的状态下连接本设备！应通过安装方式确保等电位连接！</p>	<p>接続 JP</p> <p>機器の接続は、必ず無電圧状態で行ってください。等電位化は、部品の追加によって確保してください！</p>



IEC 60417-6182:
Installation,
electrotechnical expertise

**Überspannungsschutz
Blitzschutz/Erdung
Arbeitsschutz
DEHN schützt.**

DEHN SE + Co KG

Hans-Dehn-Str. 1
Postfach 1640
92306 Neumarkt
Germany

Tel. +49 9181 906-0
www.dehn-international.com

1491 / 11.19 / 3012558



Instruções de segurança **PT**

A ligação e a montagem do aparelho apenas devem ser efectuadas por electricistas. Cumprir as normas nacionais e as disposições de segurança.

Antes da montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores. Não se pode proceder à montagem do aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito.

A utilização do aparelho só é permitida no âmbito das condições referidas e indicadas no presente manual de montagem. No caso de cargas superiores aos valores indicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de produção eléctricos ligados a este.

As intervenções e as alterações no aparelho causam a perda do direito à garantia.

Condições especiais

Este meio de produção pode segundo indicações do fabricante ser aplicado na zona 1 ou 2. EXI: O curto-circuito do sensor pode ser introduzido na zona 0. Corresponde a designação II 2 (1)G. Todas as peças metálicas na área potencialmente explosivas devem ser ligadas ao equilíbrio potencial.

A ligação entre a caixa do aparelho final e a massa local tem de apresentar um corte transversal mínimo de 4 mm².

Todas as ligações à massa têm de ser protegidas.

Informazioni di sicurezza **IT**

L'allacciamento ed il montaggio dell'apparecchiatura possono essere effettuati solo da personale qualificato. Sono da osservare le prescrizioni e le disposizioni di sicurezza nazionali.

Prima del montaggio, controllare che l'apparecchiatura non presenti danneggiamenti all'esterno. Nel caso in cui dovesse essere constatato un danneggiamento o un altro difetto, non montare l'apparecchiatura.

L'impiego dell'apparecchiatura è consentito esclusivamente in presenza delle condizioni menzionate ed indicate in queste istruzioni sul montaggio. In caso di carico superiore ai valori dimostrati, l'apparecchiatura e l'impianto elettrico collegatovi possono subire gravi danneggiamenti.

Interventi o modifiche all'apparecchiatura comportano la perdita del diritto di garanzia.

Condizioni particolari

Secondo le indicazioni del fabbricante, questa attrezzatura di servizio può essere impiegata nella zona 1 e 2.

EXI: Il circuito elettrico del sensore può essere introdotto nella zona 0.

Corrisponde alla denominazione II 2 (1)G. Tutte le parti metalliche presenti nelle zone a rischio di deflagrazione vanno collegate con la compensazione di potenziale.

Il collegamento tra l'alloggiamento dell'apparecchiatura terminale e la massa locale deve presentare una sezione trasversale minima di 4 mm².

Tutti i collegamenti di massa vanno protetti.

Indicaciones de seguridad **ES**

La conexión y el montaje del aparato sólo deben ser realizados por un electricista especializado.

Deben observarse las normativas y disposiciones de seguridad nacionales.

Antes de iniciar el montaje, debe comprobarse que el aparato no presente daños externos. En caso de observar daños u otros defectos, no debe efectuarse el montaje del aparato.

El empleo del aparato está limitado a las condiciones indicadas y mostradas en estas instrucciones de montaje. Si las cargas superan los valores indicados, puede dañar tanto el aparato como los medios de producción eléctricos conectados al mismo. La manipulación interior o la modificación del aparato invalidan el derecho de garantía.

Condiciones especiales

Este medio operativo puede aplicarse, según declaración del fabricante, en la zona 1 o 2. EXI: El circuito de corriente del sensor puede introducirse en la zona 0. Corresponde a la denominación II 2 (1)G. Las piezas metálicas en la zona bajo peligro de explosión deben conectarse a la compensación de potencial.

La conexión entre el armazón del aparato terminal y la masa local debe tener una sección mínima de 4 mm².

Las conexiones de masa deben estar protegidas.

Consignes de sécurité **FR**

Montage et branchement de l'appareil à faire effectuer exclusivement par un électricien qualifié. Respecter les normes et les prescriptions de sécurité en vigueur localement. Avant montage, procéder à un contrôle visuel extérieur de l'appareil. Ne pas monter celui-ci en cas de dommage manifeste ou si tout autre défaut est présent.

La mise en œuvre de l'appareil n'est autorisée que pour la destination et aux conditions présentées et explicitées dans les présentes instructions de service. Des charges non comprises dans les plages de valeurs indiquées pourront abîmer l'appareil ainsi que les matériels électriques qui lui sont raccordés.

Toute revendication en garantie sera exclue dans le cas d'une intervention sur l'appareil ou d'une transformation de celui-ci.

Conditions particulières

Selon les données fournies par le fabricant, ce matériel peut être utilisé dans la zone 1 ou 2. EXI: Le circuit du capteur peut passer par la zone 0. Corresponde à la désignation II 2 (1)G. Toutes les pièces métalliques situées dans la zone à risque d'explosion doivent être raccordées à la liaison équipotentielle.

Le boîtier de l'appareil terminal doit être relié à la masse sur le site d'exploitation par un fil de 4 mm² de section au moins. Tous les raccords de masse doivent être protégés.

Safety Instructions **GB**

The device may only be connected and installed by an electrically skilled person. National standards and safety regulations must be observed.

The device must be checked for external damage prior to installation. If any damage or other faults are detected in this check, the device must not be installed.

Its use is only permitted within the limits shown and stated in these installation instructions. The device and the equipment connected to can be destroyed by loads exceeding the values stated.

Opening or otherwise tampering with the device invalidates the warranty.

Special conditions

According to the indications of the manufacturer, this device can be used within zone 1 or zone 2. EXI: The sensor circuit can be led into zone 0. It corresponds to II 2(1)G.

All metal parts in the hazardous areas have to be connected with the equipotential bonding conductor.

The connection between the enclosure terminal equipment and local ground must have a min. cross section of 4 mm². All connections with the ground must be backed up.

Sicherheitshinweise **DE**

Der Anschluss und die Montage des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Vor der Montage ist das Gerät auf äußere Beschädigung zu kontrollieren. Sollte eine Beschädigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, darf das Gerät nicht montiert werden.

Der Einsatz des Gerätes ist nur im Rahmen der in dieser Einbauanleitung genannten und gezeigten Bedingungen zulässig. Bei Belastungen, die über den ausgewiesenen Werten liegen, können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden. Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruches.

Besondere Bedingungen

Dieses Betriebsmittel kann nach Herstellerangaben in der Zone 1 bzw. 2 eingesetzt werden. EXI: Der Sensorstromkreis darf in die Zone 0 eingeführt werden.

Entspricht der Bezeichnung II 2 (1)G. Alle metallischen Teile im explosionsgefährdeten Bereich sind mit dem Potentialausgleich zu verbinden.

Die Verbindung zwischen dem Gehäuse des Endgerätes und der örtlichen Masse muss einen Mindestquerschnitt von 4 mm² aufweisen. Alle Masseverbindungen müssen gesichert sein.



IEC 60417-6182:
Installation,
electrotechnical expertise

Überspannungsschutz
Blitzschutz/Erdung
Arbeitsschutz
DEHN schützt.

DEHN SE + Co KG

Hans-Dehn-Str. 1
Postfach 1640
92306 Neumarkt
Germany

Tel. +49 9181 906-0
www.dehn-international.com

1491 / 11.19 / 3012558



Veiligheidsvoorschriften **NL**

Aansluiting en montage van het apparaat mogen enkel door een erkend electricien uitgevoerd worden. De nationale voorschriften en veiligheidsbepalingen dienen opgevolgd te worden. Voor de montage dient het apparaat op uitwendige schade nagekeken te worden. Indien schade of een andere fout vastgesteld wordt, mag het apparaat niet gemonteerd worden. Het gebruik van het apparaat is alleen toegelaten binnen het kader van de in deze montagehandleiding opgenoemde en getoonde omstandigheden. Bij belastingen die hoger liggen dan de getoonde waarden, kunnen zowel het apparaat als de aangesloten elektrische werktuigen beschadigd worden. Verkeerd gebruik en veranderingen aan het apparaat leiden tot het verlies van het recht op waarborg.

Bijzondere voorwaarden

Volgens de gegevens verstrekt door de fabrikant kan dit middel gebruikt worden in Zone 1 of Zone 2.
EXI: Het sensorstroomcircuit mag in de Zone 0 geïntroduceerd worden. Komt overeen met de benaming II 2 (1)G. Alle metalen delen in het ontplofbaar gedeelte dienen met de potentiaalcompensatie verbonden te worden.
De verbinding tussen de behuizing van het eindapparaat en de lokale massa moet een dwarse doorsnede van minstens 4 mm² hebben.
Alle massaschakelingen dienen beschermd te zijn.

Sikkerhedshenvisninger **DK**

Tilslutning og montering af aflederen må kun udføres af en fagkyndig. De nationale forskrifter og sikkerhedsbestemmelser skal efterkommes. Før monteringen skal aflederen kontrolleres for udvendige skader. Hvis der konstateres skader eller andre mangler, må aflederen ikke monteres. Anvendelse af aflederen er kun tilladt i forbindelse med betingelserne, der er nævnt og vist i montagevejledningen. Ved belastninger, der overskrider de anførte værdier, kan aflederen såvel som de tilsluttede installationer og apparater ødelægges.

Særlige betingelser

I henhold til producentens oplysninger kan dette driftsmiddel bruges i zone 1 hhv. zone 2. EXI: Sensorstrømkredsen må bruges i zone 0. Opfylder betegnelsen II 2 (1)G. I eksplosionsfarlige områder skal alle metaldele forbindes med spændingsudligningen. Forbindelsen mellem apparatets hus og den lokale jordforbindelse skal mindst have et tværsnit på 4 mm².
Alle jordforbindelser skal være sikre.

Säkerhetsföreskrifter **SE**

Apparaten får endast anslutas och monteras av behörig elektriker. Nationella föreskrifter och säkerhetsbestämmelser måste beaktas. Kontrollera apparaten på yttre skador innan den monteras. Om skador eller andra brister föreligger, får apparaten inte monteras. Apparaten får endast användas under de villkor som nämns och åskådliggörs i denna monteringsanvisning. Vid belastningar som sträcker sig utöver nämnda värden, kan apparaten samt anslutna elektriska driftenheter förstöras. Ingrepp i och förändringar av apparaten leder till att alla garantianspråk bortfaller.

Särskilda villkor

Enligt tillverkarens uppgifter kan denna utrustning användas i zon 1 resp. 2. EXI: Sensorströmkretsen får föras in i zon 0. Detta motsvarar beteckningen II 2 (1)G. Alla metalldelar i området med explosionsfara skall förbindas med potentialutjämningen. Förbindelsen mellan ändutrustningens hölje och den lokala jordningen måste ha en minimidiameter på 4 mm².
Alla jordförbindelser måste vara säkrade.

Turvaohjeet **FI**

Tämän laitteen liittäminen saa suorittaa vain sähköalan ammattimies. Maakohtaisia määräyksiä ja turvallisuusmääräyksiä on noudatettava. Kone on tarkastettava ennen asennusta mahdollisten ulkoisten vaurioiden varalta. Todettaessa vaurio tai muu puute, ei laitetta saa asentaa. Koneen käyttö on sallittua vain näissä asennusohjeissa mainituissa ja osoitetuissa olosuhteissa. Laitteeseen ei saa tehdä sähkökäyttövälitteisiä muutoksia. Kajoaminen laitteeseen ja muutokset siinä johtavat takuuvaatimuksen mitätöitymiseen.

Erikoisvaatimukset

Tätä laitetta saa käyttää valmistajan antamien tietojen mukaan vyöhykkeellä 1 ja/tai 2. EXI: Sensorin virtapiiriin saa viedä vyöhykkeelle 0. Vastaa erittelyä II 2 (1)G. Kaikki metalliset osat räjähdysalttiilla alueella on yhdistettävä potentiaalintasaus-johtoon. Päätelaitteen kuoren ja paikanpäällä olevan massan välisellä liitoksella on oltava 4mm²:n vähimmäishalkaisija. Kaikkien massaliitosten on oltava suojuuttuja.

Υποδείξεις ασφαλείας **GR**

Η σύνδεση και η συναρμολόγηση της συσκευής επιτρέπεται να διεξαχθούν μόνο από ηλεκτρολόγο. Θα πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί και διατάξεις. Πριν τη συναρμολόγηση η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί για τυχόν εξωτερικές βλάβες. Δεν επιτρέπεται η συναρμολόγηση της συσκευής σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια ζημιά ή άλλο ελάττωμα. Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο των όρων που αναφέρονται και περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες συναρμολόγησης. Σε περίπτωση επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις προδιαγεγραμμένες τιμές, μπορεί να καταστραφούν η συσκευή και τα συνδεδεμένα σε αυτήν ηλεκτρικά μέσα λειτουργίας. Επειβάσεις και μετατροπές στη συσκευή οδηγούν στην απώλεια των αξιώσεων που απορρέουν από την εγγύηση.

Ειδικές προϋποθέσεις

Το παρόν μέσο λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή στη ζώνη 1 ή 2. EXI: Το κύκλωμα ρεύματος των αισθητήρων δεν πρέπει να εισέλθει στη ζώνη 0.
Αντιστοιχεί στην ονομασία II 2 (1)G.
Για όλα τα μεταλλικά μέρη στην περιοχή με κίνδυνο έκρηξης πρέπει να προβλεφθεί ισοδυναμική σύνδεση.
Η σύνδεση μεταξύ του περιβλήματος θερματικού εξοπλισμού και της τοπικής γείωσης πρέπει να παρουσιάζει ελάχιστη διατομή 4 mm². Όλες οι συνδέσεις γείωσης πρέπει να διαθέτουν ασφάλεια.

Instrukcje bezpieczeństwa **PL**

Podłączenie i montaż urządzenia powinna przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do pracy z elektryką. Należy przestrzegać krajowych przepisów i zasad bezpieczeństwa. Przed montażem należy skontrolować, czy urządzenie nie jest uszkodzone od zewnątrz. W przypadku dostrzeżenia uszkodzenia lub innych braków urządzenia nie wolno zamontować. Użytkowanie urządzenia dopuszczalne jest tylko w warunkach opisanych i pokazanych w niniejszej instrukcji montażu. W przypadku obciążenia, które są większe niż dozwolone, może dojść do uszkodzenia urządzenia i podłączonego do niego osprzętu elektrycznego. Ingerencje i zmiany konstrukcji urządzenia prowadzą do utraty uprawnień gwarancyjnych

Warunki szczególne

Dany środek produkcji – według danych producenta – może być stosowany w strefie 1 wzgl. 2. EXI: Obwód prądowy czujnika może zostać wprowadzony w strefę 0. Odpowiada oznaczeniu II 2 (1)G. Wszystkie części metalowe w obszarze zagrożonym wybuchem należy połączyć połączeniem wyrównawczym. Połączenie pomiędzy obudową urządzenia końcowego i lokalną masą powinno być wykonane z przewodu o minimalnym przekroju 4 mm². Wszelkie połączenia masy powinny być zabezpieczone.



IEC 60417-6182:
Installation,
electrotechnical expertise

Überspannungsschutz
Blitzschutz/Erdung
Arbeitsschutz
DEHN schützt.

DEHN SE + Co KG

Hans-Dehn-Str. 1
Postfach 1640
92306 Neumarkt
Germany

Tel. +49 9181 906-0
www.dehn-international.com

1491 / 11.19 / 3012558



Bezpečnostní pokyny

CZ

Připojení a montáž přístroje smí provést pouze elektrikář. Je nutné dodržovat vnitrostátní ustanovení a bezpečnostní předpisy.

Před zahájením montáže zkontrolujte, zda není přístroj zevnějšku poškozen. Pokud zjistíte poškození nebo jiné vady, nesmíte přístroj montovat.

Použití přístroje je dovoleno pouze v rámci podmínek uvedených a jmenovaných v návodu k instalaci. V případě zatížení nad rámec uvedených hodnot může dojít ke zničení přístroje a připojených elektrických provozních prostředků. Zásahy do přístroje a změny mají za následek zánik nároku na záruční plnění.

Zvláštní podmínky

Tento provozní prostředek je možné používat v souladu s údaji výrobce v zóně 1 nebo v zóně 2. EXI: Proudový okruh snímače smí být zaveden do zóny 0. Odpovídá označení II 2(1)G.

Všechny kovové díly v oblasti ohrožené výbuchem musí být spojeny s vyrovnáním potenciálů.

Spojení mezi krytem koncového přístroje a místní kostrou musí mít minimální průřez 4 mm². Všechna ukostření musí být zajištěná.

Güvenlik uyarıları

TR

Cihazın bağlantı ve montajı, sadece bir elektrik teknisyeni tarafından yapılabilir. Uluslararası düzenlemeler ve güvenlik hükümleri dikkate alınmalıdır.

Cihaz montajı öncesinde, dış hasar durumu kontrol edilmelidir. Bir hasar veya başka bir kusur tespit edilirse cihaz montajı yapılmamalıdır.

Cihazın kullanımına sadece bu montaj kılavuzu kapsamında belirtilen ve gösterilen koşullarda izin verilir. Belirtilen değerlerin üzerinde yüklemeler cihazı ve buna bağlı olan elektrik ekipmanları tahrip edebilir. Cihazda müdahaleler ve değişiklikler yapılması, garanti haklarının düşmesine yol açar.

Özel koşullar

Bu ekipman, üretici bilgilerine göre Bölge 1 veya 2 içinde kullanılabilir. EXI: Sensör akım devresi Bölge 0 içine iletilbilir.

II 2 (1)G tanımına uygundur.

Patlama tehlikesi bulunan bölgedeki tüm metal parçalar eşpotansiyel kuşaklama ile birleştirilmelidir.

Terminalin muhafazası ile yerel topraklama arasındaki bağlantı en az 4 mm² kesite sahip olmalıdır. Tüm topraklama bağlantıları sigortalı olmalıdır.

Указания по технике безопасности

RU

Подключение и монтаж устройства должен выполнять специалист-электротехник. Соблюдать действующие в вашей стране нормы и правила техники безопасности.

Перед монтажом проверьте устройство на наличие внешних повреждений. В случае обнаружения повреждения или иного дефекта монтаж устройства запрещен.

Использование устройства допускается только при условиях, описанных в этой инструкции. При нагрузках, превышающих допустимые значения, возможно разрушение устройства и подключенного к нему электрооборудования. Разборка устройства и его модификация ведут к аннулированию права на гарантийное обслуживание.

Собые условия

Это оборудование может использоваться в зоне 1 или 2 в соответствии с данными производителя. EXI: В зоне 0 можно прокладывать электрическую цепь датчиков.

Отвечает маркировке II 2(1)G. Все металлические части во взрывоопасных средах необходимо подсоединить к контуру выравнивания потенциалов.

Соединение между корпусом оконечного прибора и локальным заземлением должно иметь минимальное поперечное сечение 4 мм². Все соединения заземления должны быть предохранены.

Biztonsági útmutatások

HU

A készüléket csak villanyszerelő csatlakoztathatja és szerelheti fel. Az országos előírásokat és biztonsági rendelkezéseket be kell tartani.

Felszerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a készülék külseje nem rongálódott-e meg. Ha netán rongálódás vagy egyéb hiányosság állapítható meg, nem szabad felszerelni a készüléket.

A készüléket csak a beépítési útmutatóban említett és bemutatott feltételek mellett szabad használni. A közölt értékeket meghaladó terhelések esetén a készülék, valamint a rácsatlakoztatott elektromos berendezések tönkremehetnek. A készüléken végzett beavatkozások és változtatások a jótállási igény megszűnéséhez vezetnek.

Különleges feltételek

Ez a berendezés a gyártó adatai szerint az 1-es, ill. 2-es zónában alkalmazható. EXI: Az érzékelő áramkörre a 0 zónába vezethető be.

A II 2 (1)G jelölésnek felel meg.

A robbanásveszélyes területen minden fémes alkatrészt a potenciálkiegyenlítőre kell csatlakoztatni.

A végberendezés háza és a test közötti vezeték minimális keresztmetszete 4 mm² legyen. Minden testcsatlakozás biztosított legyen.

安全须知

CN

只允许由专业电工来连接和安装设备。必须遵守国家有关法规和安全规章。

安装前必须检查设备是否有外观损坏。如果有损坏或者有其它缺陷,则不得安装该设备。

该设备只允许在本安装说明书中规定的范围和条件下使用。如果负载超出了规定的数值,则该设备可能会毁坏所连接的电气设备。打开和更改设备会导致保修失效。

特殊条件

根据制造商说明,可以在区域 1 或 2 中使用本电气设备。EXI: 允许将传感器电路板插入区域 0 中。

符合标记 II 2(1)G。在爆炸危险区域中的所有金属部件必须与等电位导线连接。

终端设备外壳和接地线之间的连接必须有至少 4 mm² 的横截面。所有接地连接必须可靠,以防松动。

安全に関する注意事項

JP

機器の接続および取付けは、有資格の電気技師のみが行います。国内の法規制および安全規制に従ってください。

取付け前に、外側に損傷がないか確認してください。損傷またはその他の欠陥が確認された場合、機器を取り付けることはできません。

機器は、本据付説明書に記載および表記されている条件下でのみ使用することができます。規定された値を超える負荷がかかった場合、機器およびこれに接続された電気装置が損傷する場合があります。機器に作業や変更を施すと、保証の失効を招きます。

特別条件

この装置は、メーカーの指示に従ってゾーン1または2で使用することができます。EXI: センサー回路は、ゾーン0に導入することができます。

構造規格II 2 (1)Gに相当します。爆発の危険性がある領域の全金属部品は、等電位化配線に接続する必要があります。

端末機器のハウジングとグラウンド間の接続配線は、最低断面積4 mm² でなければなりません。

全アース接続コネクタは、保護されている必要があります。



EC Declaration for Surge suppression device DPI CD EXI...

CE EC/EU Declaration of Conformity
EG/EU Konformitätserklärung



Document: **CE-DPI CD EXI 24 M**
Dokument:

Manufacturer: DEHN SE + Co KG
Hersteller: Hans-Dehn-Strasse 1
92318 Neumarkt, Germany

We declare that the designated product(s)
Wir erklären, dass das/die folgende(n) Produkt(e)

Product Type Produktbezeichnung	Article No. Artikel-Nr.	Standard Norm	EC/EU-Type Examination Certificate Prüfbescheinigung	Date Datum
DPI CD EXI 24 M	929961	EN 60079-0:2012 EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007	KEMA 04ATEX1189 X Issue No. 3	10.05.2013

DEKRA Certification B.V., Arnhem, The Netherlands
Notified body number: 0344

conform(s) with the European Directive:
der Europäischen Richtlinie entspricht/entsprechen:

¹¹ 2014/34/EU ATEX Directive of 26 February 2014
2014/34/EU ATEX-Richtlinie vom 26. Februar 2014

and the designated product(s)
und das/die folgende(n) Produkt(e):

Product Type Produktbezeichnung	Article No. Artikel-Nr.	Standard Norm	Technical Report Prüfbericht	Date Datum
DPI CD EXI 24 M	929961	EN 61643-21:2001 + A1:2009 + A2:2013	DS-Y-04-01	18.01.2016

CE_DPI_CD_EXI_24_M 17.10.2019 1 of 2

CE EC/EU Declaration of Conformity
EG/EU Konformitätserklärung



conform(s) with the European Directive(s):
der/den Europäischen Richtlinie(n) entspricht/entsprechen:

¹¹ 2014/35/EU Low-Voltage Directive of 26 February 2014
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie vom 26. Februar 2014

¹² 2011/65/EU RoHS Directive of 08 June 2011
2011/65/EU RoHS-Richtlinie vom 08. Juni 2011

This declaration certifies compliance with the indicated directive(s) but implies no warranty of properties. The safety instructions of the accompanying documentation shall be observed. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit der/den genannten Richtlinie(n), enthält jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Es gelten die Sicherheitshinweise in der mitgelieferten Produktdokumentation.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Issuer: DEHN SE + Co KG
Aussteller: Hans-Dehn-Strasse 1, 92318 Neumarkt, Germany

Place, date: Neumarkt, 17.10.2019
Ort und Datum:

Legally binding signature:
Rechtskräftige Unterschrift:

Dr. Thomas J. Schoepf
Chief Technology Officer

ppa. Dr. Ralph Brocke
Director R&D

CE_DPI_CD_EXI_24_M 17.10.2019 2 of 2

CE EU Declaration of Conformity ¹¹
EU Konformitätserklärung



Document: ¹² **CE-DPI CD EXD 24 M**
Dokument:

Manufacturer: ¹³ DEHN SE + Co KG
Hersteller: Hans-Dehn-Strasse 1
92318 Neumarkt, Germany

We declare that the designated product(s) ¹⁴
Wir erklären, dass das/die folgende(n) Produkt(e)

Product Type ¹⁵ Produktbezeichnung	Article No. ¹⁶ Artikel-Nr.	Standard ¹⁷ Norm	EU-Type Examination Certificate ¹⁸ Prüfbescheinigung	Date ¹⁹ Datum
DPI CD EXD 24 M	929962	EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-1:2014	KEMA 04ATEX2190 X Issue No. 5	01.07.2019

DEKRA Certification B.V., Arnhem, The Netherlands
Notified body number: 0344 ²⁰

conform(s) with the European Directive: ¹¹
der Europäischen Richtlinie entspricht/entsprechen:

¹¹ 2014/34/EU ATEX Directive of 26 February 2014
2014/34/EU ATEX-Richtlinie vom 26. Februar 2014

and the designated product(s): ²¹
und das/die folgende(n) Produkt(e):

Product Type ²² Produktbezeichnung	Article No. ²³ Artikel-Nr.	Standard ²⁴ Norm	Technical Report ²⁵ Prüfbericht	Date ²⁶ Datum
DPI CD EXD 24 M	929962	EN 61643-21:2001 + A1:2009 + A2:2013	DS-Y-04-03	18.01.2016

CE_DPI_CD_EXD_24_M 21.11.2019 1 of 11

CE EU Declaration of Conformity ¹¹
EU Konformitätserklärung



conform(s) with the European Directive(s): ¹¹
der/den Europäischen Richtlinie(n) entspricht/entsprechen:

¹¹ 2014/35/EU Low-Voltage Directive of 26 February 2014
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie vom 26. Februar 2014

¹² 2011/65/EU RoHS Directive of 08 June 2011
2011/65/EU RoHS-Richtlinie vom 08. Juni 2011

This declaration certifies compliance with the indicated directive(s) but implies no warranty of properties. The safety instructions of the accompanying documentation shall be observed. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. ¹²

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit der/den genannten Richtlinie(n), enthält jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Es gelten die Sicherheitshinweise in der mitgelieferten Produktdokumentation.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Issuer: ¹³ DEHN SE + Co KG
Aussteller: Hans-Dehn-Strasse 1, 92318 Neumarkt, Germany ¹⁴

Place, date: ¹⁵ Neumarkt, 21.11.2019
Ort und Datum:

Legally binding signature: ¹⁶
Rechtskräftige Unterschrift:

Dr. Thomas J. Schoepf
Chief Technology Officer ¹⁷

ppa. Dr. Ralph Brocke
Director R&D ¹⁸

CE_DPI_CD_EXD_24_M 21.11.2019 2 of 11





EC Declaration for Surge suppression device DPI CD EXI...

CE EC/EU Declaration of Conformity
EG/EU Konformitätserklärung



Document: CE-DPI CD EXI 24 N

Dokument:

Manufacturer: DEHN SE + Co KG
Hersteller: Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt, Germany

We declare that the designated product(s)
Wir erklären, dass das/die folgende(n) Produkt(e)

Product Type Produktbezeichnung	Article No. Artikel-Nr.	Standard Norm	EC/EU-Type Examination Certificate Prüfbescheinigung	Date Datum
DPI CD EXI 24 N	929963	EN 60079-0:2012 EN 60079-11:2012 EN 60079-36:2007	KEMA 04ATEX1189 X Issue No. 3	10.05.2013

DEKRA Certification B.V., Arnhem, The Netherlands
Notified body number: 0344

conform(s) with the European Directive:
der Europäischen Richtlinie entspricht/entsprechen:

2014/34/EU ATEX Directive of 26 February 2014
2014/34/EU ATEX-Richtlinie vom 26. Februar 2014

and the designated product(s):
und das/die folgende(n) Produkt(e):

Product Type Produktbezeichnung	Article No. Artikel-Nr.	Standard Norm	Technical Report Prüfbericht	Date Datum
DPI CD EXI 24 N	929963	EN 61643-21:2001 + A1:2009 + A2:2013	DS-Y-04-02	18.01.2016

CE_DPI_CD_EXI_24_N 17.08.2019 1 of 2

CE EC/EU Declaration of Conformity
EG/EU Konformitätserklärung



conform(s) with the European Directive(s):
der/den Europäischen Richtlinie(n) entspricht/entsprechen:

2014/35/EU Low-Voltage Directive of 26 February 2014
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie vom 26. Februar 2014

2011/65/EU RoHS Directive of 08 June 2011
2011/65/EU RoHS-Richtlinie vom 08. Juni 2011

This declaration certifies compliance with the indicated directive(s) but implies no warranty of properties. The safety instructions of the accompanying documentation shall be observed. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit der/den genannten Richtlinie(n), enthält jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Es gelten die Sicherheitshinweise in der mitgelieferten Produktdokumentation. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Issuer: DEHN SE + Co KG
Aussteller: Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt, Germany

Place, date: Neumarkt, 17.10.2019
Ort und Datum:

Legally binding signature:
Rechtsträchtige Unterschrift:

Dr. Thomas J. Schoepf
Chief Technology Officer

ppa. Dr. Ralph Brocke
Director R&D

CE_DPI_CD_EXI_24_N 17.08.2019 2 of 2

CE EU Declaration of Conformity¹⁾
EU Konformitätserklärung



Document:²⁾ CE-DPI CD EXD 24 N

Dokument:

Manufacturer:³⁾ DEHN SE + Co KG
Hersteller: Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt, Germany

We declare that the designated product(s)⁴⁾
Wir erklären, dass das/die folgende(n) Produkt(e)

Product Type ⁵⁾ Produktbezeichnung	Article No. ⁶⁾ Artikel-Nr.	Standard ⁷⁾ Norm	EU-Type Examination Certificate ⁸⁾ Prüfbescheinigung	Date ⁹⁾ Datum
DPI CD EXD 24 N	929964	EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-1:2014	KEMA 04ATEX2190 X Issue No. 5	01.07.2019

DEKRA Certification B.V., Arnhem, The Netherlands
Notified body number: 0344¹⁰⁾

conform(s) with the European Directive:¹¹⁾
der Europäischen Richtlinie entspricht/entsprechen:

2014/34/EU ATEX Directive of 26 February 2014
2014/34/EU ATEX-Richtlinie vom 26. Februar 2014

and the designated product(s):¹²⁾
und das/die folgende(n) Produkt(e):

Product Type ¹³⁾ Produktbezeichnung	Article No. ¹⁴⁾ Artikel-Nr.	Standard ¹⁵⁾ Norm	Technical Report ¹⁶⁾ Prüfbericht	Date ¹⁷⁾ Datum
DPI CD EXD 24 N	929964	EN 61643-21:2001 + A1:2009 + A2:2013	DS-Y-04-04	18.01.2016

CE_DPI_CD_EXD_24_N 21.11.2019 1 of 1

CE EU Declaration of Conformity¹⁾
EU Konformitätserklärung



conform(s) with the European Directive(s):¹⁰⁾
der/den Europäischen Richtlinie(n) entspricht/entsprechen:

2014/35/EU Low-Voltage Directive of 26 February 2014
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie vom 26. Februar 2014

2011/65/EU RoHS Directive of 08 June 2011
2011/65/EU RoHS-Richtlinie vom 08. Juni 2011

This declaration certifies compliance with the indicated directive(s) but implies no warranty of properties. The safety instructions of the accompanying documentation shall be observed. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.¹²⁾

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit der/den genannten Richtlinie(n), enthält jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Es gelten die Sicherheitshinweise in der mitgelieferten Produktdokumentation. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Issuer:¹³⁾ DEHN SE + Co KG
Aussteller: Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt, Germany¹⁴⁾

Place, date:¹⁵⁾ Neumarkt, 21.11.2019
Ort und Datum:

Legally binding signature:¹⁶⁾
Rechtsträchtige Unterschrift:

Dr. Thomas J. Schoepf
Chief Technology Officer¹⁷⁾

ppa. Dr. Ralph Brocke
Director R&D¹⁸⁾

CE_DPI_CD_EXD_24_N 21.11.2019 2 of 1

