



## SAFEMASTER Not-Aus-Modul LG 5925

DE  
EN  
FR

Original

0262658

**DOLD** 

**E. DOLD & SÖHNE KG**  
Postfach 1251 • 78114 Furtwangen • Deutschland  
Telefon +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356  
[dold-relays@dold.com](mailto:dold-relays@dold.com) • [www.dold.com](http://www.dold.com)

# Inhaltsverzeichnis

Symbol- und Hinweiserklärung .....	3
Allgemeine Hinweise .....	3
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	3
Sicherheitshinweise .....	3
Funktionsdiagramm .....	5
Blockschaltbilder .....	5
Zulassungen und Kennzeichen .....	5
Anwendungen .....	5
Geräteanzeigen .....	5
Schaltbilder .....	6
Anschlussklemmen .....	6
Hinweise .....	6
Technische Daten .....	6
Technische Daten .....	7
UL-Daten .....	7
Standardtype .....	7
Bestellbeispiel .....	7
Vorgehen bei Störungen .....	8
Wartung und Instandsetzung .....	8
Kennlinie .....	8
Kennlinien .....	8
Anwendungsbeispiele .....	9
Anwendungsbeispiele .....	10
Beschriftung und Anschlüsse .....	31
Maßbild (Maße in mm) .....	32
Geräteprogrammierung .....	32
Montage / Demontage der PS / PC-Klemmenblöcke .....	32
Sicherheitstechnische Kenndaten .....	33
EG-Konformitätserklärung .....	34
Notizen .....	35



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Geräts muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Installation nur durch Elektrofachkraft!



Nicht im Hausmüll entsorgen!  
Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den national gültigen Vorgaben und Bestimmungen zu entsorgen.



Aufbewahren für späteres Nachschlagen

Um Ihnen das Verständnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise in der Betriebsanleitung zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Symbolen gekennzeichnet.

### Symbol- und Hinweiserklärung



**GEFAHR:**  
Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden



**WARNUNG:**  
Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



**VORSICHT:**  
Bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden



**INFO:**  
Bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.



**ACHTUNG:**  
Warnt vor Handlungen, die einen Schaden oder eine Fehlfunktion des Gerätes, der Geräteumgebung oder der Hard-/Software zur Folge haben können.

### Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. DOLD ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch DOLD konzipiert wurde, zu garantieren. Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Gerät eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren. DOLD übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen DOLD-Lieferbedingungen hinausgehenden, Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das LG 5925 dient dem sicherheitsgerichteten Unterbrechen eines Sicherheitsstromkreises. Es kann zum Schutz von Personen und Maschinen in Anwendungen mit Not-Halt-Tastern und Schutztüren verwendet werden. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung dieser Anleitung sind keine Restrisiken bekannt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Personen- und Sachschäden kommen.

### Sicherheitshinweise



#### Gefahr durch elektrischen Schlag!

**Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.**

- Stellen Sie sicher, dass Anlage und Gerät während der elektrischen Installation in spannungsfreiem Zustand ist und bleibt.
- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Der Berührungsschutz der angeschlossenen Elemente und die Isolation der Zuleitungen sind für die höchste am Gerät anliegende Spannung auszulegen.
- Beachten Sie die VDE- sowie die örtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich Schutzmaßnahmen.



#### Brandgefahr oder andere thermische Gefahren!

**Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.**

- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Insbesondere muss die Stromgrenzkurve beachtet werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.



#### Funktionsfehler!

**Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.**

- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.
- Montieren Sie das Gerät in einen Schaltschrank mit IP 54 oder besser; Staub und Feuchtigkeit können sonst zu Beeinträchtigung der Funktion führen.



#### Installationsfehler!

**Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.**

- Sorgen Sie an allen Ausgangskontakten bei kapazitiven und induktiven Lasten für eine ausreichende Schutzbeschaltung.



#### Achtung!


- Die Sicherheitsfunktion muss bei Inbetriebnahme des Gerätes ausgelöst werden.
- Wird der Leitungsschluss beim bestromten Gerät beseitigt, schaltet das Gerät durch.
- Der Schalter S1 darf nicht bei bestromtem Gerät betätigt werden.
- **AUTOMATISCHER START !**  
Gemäß IEC/EN 60 204-1 Punkt 9.2.5.4.2 darf nach dem Stillsetzen im Notfall kein automatischer Start erfolgen. Deshalb muss in den Betriebsarten mit automatischem Start, eine übergeordnete Steuerung einen automatischen Start nach einem Not-Aus verhindern.
- Durch Öffnen des Gehäuses oder eigenmächtige Umbauten erlischt jegliche Gewährleistung.



0243284



## Funktionsdiagramm



- entspricht
  - Performance Level (PL) e und Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
  - SIL-Anspruchsgrenze (SIL CL) 3 nach IEC/EN 62061
  - Safety Integrity Level (SIL) 3 nach IEC/EN 61508
- Ausgang: max. 4 Schließer, siehe Kontaktbestückung
- LG 5925.54: 1 Halbleiter-Meldeausgang
- 1- oder 2-kanalige Beschaltung
- Leitungsschlußerkennung am Ein-Taster
- Aktivierung über die Ein-Taste oder automatische Ein-Funktion, Schalter S2
- mit oder ohne Querschlußerkennung im Not-Aus-Steuerkreis, Schalter S1
- LG 5925.54: mit Querschlußerkennung im Not-Aus-Steuerkreis
- Betriebszustandsanzeige
- LED-Anzeigen für Kanal 1, 2 und Netz
- Leiteranschluß: auch 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> Litze mit Hülse und Kunststoffkragen, oder 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> massiv DIN 46 228-1/-2/-3/-4
- wahlweise auch mit steckbaren Anschlußblöcken für schnellen Geräte austausch, optional
  - mit Schraubklemmen
  - oder mit Federkraftklemmen
- 22,5 mm Baubreite

## Zulassungen und Kennzeichen



## Anwendungen

Schutz von Personen und Maschinen


- Not-Aus-Schaltungen von Maschinen
- Überwachung von Schiebeschutzgittern

## Geräteanzeigen


LED Netz: leuchtet bei anliegender Betriebsspannung

LED K1/K2: leuchtet bei bestromten Relais K1 und K2

## Blockschaltbilder




LG 5925




LG 5925.54


## Schaltbilder




LG 5925.02




LG 5925.03



LG 5925.04



LG 5925.48



LG 5925.54

## Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung	Signalbeschreibung
A1+	+ / L
A2	- / N
S12, S22, S33, S34	Steuereingänge
S11, S21	Steuerausgänge
13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44	Schließer zwangsgeführt für Freigabekreis
41, 42	Meldeausgang zwangsgeführt
58	Halbleiter-Meldeausgang

## Hinweise

Leitungsschlüsseerkennung am Ein-Taster:

Ist der Ein-Taster bereits vor Anlegen der Spannung an S12, S22 geschlossen oder liegt ein Leitungsschlüß über dem Ein-Taster vor, lassen sich die Ausgangskontakte nicht einschalten.

Ein Leitungsschlüß über dem Ein-Taster, der nach der Aktivierung des Gerätes aufgetreten ist, wird beim erneuten Einschaltvorgang erkannt und das Einschalten der Ausgangskontakte verhindert.

Die Anschlußklemme S21 dient dazu, das Gerät auch in IT-Netzen mit Isolationsüberwachung zu betreiben, sowie als Bezugspunkt zur Prüfung der Steuerspannung und als Anschlußkontakt bei Not-Aus mit Querschlüsseerkennung. Bei DC-Geräten wird durch Anschluß des Schutzleiters an die Anschlußklemme S21 der interne Kurzschlußschutz in der A2 (-) Leitung überbrückt. Der Kurzschlußschutz in der A1 (+) Leitung bleibt wirksam.

Zur Einstellung der Funktionen Automatischer Start, Hand-Start und Not-Aus mit oder ohne Querschlüsseerkennung sind die Schalter S1 und S2 vorgesehen. Diese Schalter befinden sich hinter der Front-Abdeckplatte (siehe Bild Geräteprogrammierung).

Die Wahl der Betriebsart mit oder ohne Querschlüsseerkennung am Not-Aus-Taster erfolgt über den Schalter S1 (außer beim LG 5925.54). Das LG 5925.54 hat immer eine Querschlüsseerkennung.

Der Schalter S2 dient zur Wahl von automatischem oder Hand-Start. Für die Funktion "automatischer Start" sind außerdem die Klemmen S33 und S34 zu überbrücken. Der Geräteanschluß ist gemäß Anwendungsbeispiel vorzunehmen.

## Technische Daten

### Eingang

#### Nennspannung $U_N$ :

LG 5925: AC/DC 24 V, AC 110 ... 115 V, AC 230 V

AC/DC 24 V

#### Spannungsbereich

AC / DC

0,9 ... 1,1  $U_N$

AC:

0,85 ... 1,1  $U_N$

#### Nennverbrauch bei $U_N$ :

DC ca. 1,5 W

AC ca. 3,7 VA

#### Mindestausschaltdauer:

250 ms

#### Steuerspannung an S11 bei $U_N$ :

DC 22 V bei AC- / DC-Geräten

DC 24 V bei AC-Geräten

#### Steuerstrom (typ.) über S12 oder S22:

30 mA bei  $U_N$

25 mA bei  $U_N$

#### Mindestspannung an Klemmen S12, S22 bei aktiviertem Gerät:

DC 20 V bei AC/DC-Geräten

DC 19 V bei AC-Geräten

#### Absicherung des Gerätes:

Intern mit PTC

#### Überspannungsschutz:

Intern durch VDR

## Ausgang

#### Kontaktbestückung

2 Schließer

LG 5925.02: 4 Schließer

LG 5925.04: 3 Schließer, 1 Öffner

LG 5925.03, LG 5925.48, 3 Schließer, 1 Öffner

LG 5925.54: 3 Schließer, 1 Öffner

Die Schließer-Kontakte können für Sicherheitsabschaltungen verwendet werden.

**Der Öffner-Kontakt 41-42 ist nur als Meldekontakt verwendbar.**

#### Ansprechzeit typ. bei $U_N$ :

Handstart: 30 ms

Automatischer Start: 350 ms

#### Rückfallzeit typ. bei $U_N$ :

bei Unterbrechung der Versorgungsspannung: 150 ms bei AC-Geräten

50 ms bei DC-Geräten

bei Unterbrechung in S12, S22: 130 ms bei AC-Geräten

50 ms bei DC-Geräten

**Kontaktart:** Relais, zwangsgeführt

**Ausgangsnennspannung:** max. AC 250 V

DC: siehe Lichtbogengrenzkurve

**Thermischer Strom  $I_{th}$ :** max. 8 A pro Kontakt

siehe Summenstromgrenzkurve

## Technische Daten

### Schaltvermögen

nach AC 15:

Schließer:	3 A / AC 230 V	IEC/EN 60 947-5-1
Öffner:	2 A / AC 230 V	IEC/EN 60 947-5-1
nach DC 13:		
Schließer:	2 A / DC 24 V	IEC/EN 60 947-5-1
Öffner:	2 A / DC 24 V	IEC/EN 60 947-5-1

### Elektrische Lebensdauer

bei 5 A, AC 230 V  $\cos \varphi = 1$ :

**Zulässige Schalthäufigkeit:** max. 1 200 Schaltspiele / h

### Kurzschlußfestigkeit

max. Schmelzsicherung:

Sicherungsautomat:

### Mechanische Lebensdauer:

Halbleiter-Meldeausgang:

$> 2,2 \times 10^5$  Schaltspiele

**Umgebungstemperatur**

LG 5925.02, .04, .48, .54: -15 ... +55°C,

Umgebungstemperatur 35°C: Pilot duty B300

8A 250Vac Resistive

8A 24Vdc Resistive or G.P.

## Allgemeine Daten

### Nennbetriebsart:

### Temperaturbereich

Betrieb:

Dauerbetrieb

-25 ... +55 °C

Lagerung :

-40 ... +85 °C

### Betriebshöhe:

< 2.000 m

### Luft- und Kriechstrecken

Bemessungsstoßspannung /

Verschmutzungsgrad:

### EMV

Funkentstörung:

### Schutzart:

4 kV / 2 (Basisisolierung) IEC 60 664-1

IEC/EN 62 061

Grenzwert Klasse B EN 55 011

Gehäuse: IP 40 IEC/EN 60 529

Klemmen: IP 20 IEC/EN 60 529

### Gehäuse:

Thermoplast mit V0-Verhalten

nach UL Subject 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6

25 / 055 / 04

IEC/EN 60 068-1

EN 50 005

unverlierbare Plus-Minus-Klemmenschrauben M 3,5 Kastenklemmen mit

selbstabhebendem Drahtschutz

oder Federkraftklemmen

### Schnellbefestigung:

### Nettogewicht:

LG 5925, AC/DC 24 V:

210 g

LG 5925.54, AC/DC 24 V:

220 g

LG 5925, AC 230 V:

275 g

## Geräteabmessungen

### Breite x Höhe x Tiefe

LG 5925: 22,5 x 90 x 121 mm

LG 5925 PC: 22,5 x 111 x 121 mm

LG 5925 PS: 22,5 x 104 x 121 mm

## UL-Daten

**Die Sicherheitsfunktionen des Gerätes wurden nicht durch die UL untersucht. Die Zulassung bezieht sich auf die Forderungen des Standards UL508, "general use applications"**

### Nennspannung U<sub>N</sub>:

LG 5925.02, .04, .48, .54: AC/DC 24 V, AC 110 ... 115 V  
AC 230 V

### Umgebungstemperatur

LG 5925.02, .04, .48, .54: -15 ... +55°C,

### Schaltvermögen

LG 5925.04  
Umgebungstemperatur 35°C: Pilot duty B300  
8A 250Vac Resistive  
8A 24Vdc Resistive or G.P.

LG 5925.04  
Umgebungstemperatur 55°C: Pilot duty B300  
4A 250Vac Resistive  
4A 24Vdc Resistive or G.P.

### Schaltvermögen

LG 5925.02, .48, .54  
Umgebungstemperatur 45°C: Pilot duty B300  
8A 250Vac Resistive  
8A 24Vdc Resistive or G.P.

LG 5925.02, .48, .54  
Umgebungstemperatur 55°C: Pilot duty B300  
6A 250Vac Resistive  
6A 24Vdc Resistive or G.P.

### Leiteranschluß:

Feste Schraubklemme:  
PS-Klemme:  
AWG 20 - 12 Sol/Str Torque 0.8 Nm  
AWG 20 - 14 Sol Torque 0.8 Nm  
AWG 20 - 16 Str Torque 0.8 Nm  
PC-Klemme:  
AWG 20 - 12 Sol/Str

**Info** Fehlende technische Daten, die hier nicht explizit angegeben sind, sind aus den allgemein gültigen technischen Daten zu entnehmen.

## Standardtype

LG 5925.48/61 AC / DC 24 V

Artikelnummer: 0061919

LG 5925.54/61 AC / DC 24 V

Artikelnummer: 0064882


• Ausgang: 3 Schließer, 1 Öffner

• Nennspannung U<sub>N</sub>: AC/DC 24 V

• Baubreite: 22,5 mm

## Bestellbeispiel

LG 5925 . . . . /61 AC 230 V




## Vorgehen bei Störungen

Fehler	mögliche Ursache
LED "Netz" leuchtet nicht	- Versorgungsspannung nicht angeschlossen - Querschluß zwischen S11 und S21
LED "K1" leuchtet, aber "K2" nicht	- Sicherheitsrelais K1 ist verschweißt (Gerät austauschen) - Es hat eine 1-kanalige Abschaltung an S12 stattgefunden (Kanal an S22 abschalten)
LED "K2" leuchtet, aber "K1" nicht	- Sicherheitsrelais K2 ist verschweißt (Gerät austauschen) - Es hat eine 1-kanalige Abschaltung an S22 stattgefunden (Kanal an S12 abschalten)
Gerät kann nicht gestartet werden	Handstart-Modus: - Leitungsschluß am Ein-Taster (Versorgungsspannung trennen und Fehler beheben) Auto-Start-Modus: - S33-S34 nicht gebrückt - Ein Sicherheitsrelais ist verschweißt (Gerät austauschen) - Schalter S1 hat falsche Stellung

## Wartung und Instandsetzung


- Das Gerät enthält keine Teile, die einer Wartung bedürfen.
- Bei vorliegenden Fehlern das Gerät nicht öffnen, sondern an den Hersteller zur Reparatur schicken.

## Kennlinie



Lichtbogengrenzkurve


## Kennlinien



$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - Strom in den Kontaktpfaden

Summenstromgrenzkurve LG 5925; AC/DC 24 V




$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - Strom in den Kontaktpfaden

Summenstromgrenzkurve LG 5925; AC 110 ... 115 V, AC 230 V

## Anwendungsbeispiele




Einkanalige Not-Aus-Schaltung. Diese Schaltung hat keine Redundanz im Not-Aus-Befehlsgieberkreis.

**Bitte Hinweis "Geräteprogrammierung" beachten !**

Schalterstellung: S1 nicht querschlußsicher

S2 Auto-Start

Geeignet bis SIL2, Performance Level d, Kat. 3



Kontaktverstärkung durch externe Schütze, zweikanalig.


Bei Schaltströmen > 8 A können die Ausgangskontakte durch externe Schütze mit zwangsgeführten Kontakten verstärkt werden. Die Funktion der externen Schütze wird durch Einschleifen der Öffnerkontakte in den Einschaltkreis (Klemmen S33-S34) überwacht.

**Bitte Hinweis "Geräteprogrammierung" beachten !**

Schalterstellung: S1 nicht querschlußsicher

S2 Handstart

Geeignet bis SIL3, Performance Level e, Kat. 4



Kontaktverstärkung durch externe Schütze mit einem Kontaktlauf angesteuert.


**Bitte Hinweis "Geräteprogrammierung" beachten !**

Schalterstellung: S1 nicht querschlußsicher

S2 Auto-Start

Geeignet bis SIL3, Performance Level e, Kat. 4

## Anwendungsbeispiele




Zweikanalige Not-Aus-Schaltung ohne Querschlüsseerkennung

**Bitte Hinweis "Geräteprogrammierung" beachten !**

Schalterstellung: S1 nicht querschlüsseicher  
S2 Handstart

Geeignet bis SIL3, Performance Level e, Kat. 4




Zweikanalige Not-Aus-Schaltung mit Querschlüsseerkennung.

**Bitte Hinweis "Geräteprogrammierung" beachten !**

Schalterstellung: S1 querschlüsseicher  
S2 Handstart

Geeignet bis SIL3, Performance Level e, Kat. 4




Zweikanalige Überwachung eines Schiebeschutzgitters.

**Bitte Hinweis "Geräteprogrammierung" beachten !**

Schalterstellung: S1 nicht querschlüsseicher  
S2 Handstart

Geeignet bis SIL3, Performance Level e, Kat. 4



Zweikanalige Not-Aus-Schaltung mit Querschlüsseerkennung.

**Bitte Hinweis "Geräteprogrammierung" beachten !**

Schalterstellung: S2 Handstart

Geeignet bis SIL3, Performance Level e, Kat. 4



**SAFEMASTER  
Emergency Stop Module  
LG 5925**

**Translation  
of the original instructions**

**0262658**

**DOLD**



**E. DOLD & SÖHNE KG**

P.O. Box 1251 • D-78114 Furtwangen • Germany  
Tel: +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356  
[dold-relays@dold.com](mailto:dold-relays@dold.com) • [www.dold.com](http://www.dold.com)

## Contents

Symbol and Notes Statement.....	13
General Notes .....	13
Designated Use .....	13
Safety Notes .....	13
Function Diagram .....	15
Block Diagrams .....	15
Approvals and Markings .....	15
Applications .....	15
Indicators .....	15
Circuit Diagrams .....	16
Connection Terminals .....	16
Notes .....	16
Technical Data .....	16
Technical Data .....	17
UL-Data .....	17
Standard Type.....	17
Ordering Example .....	17
Troubleshooting .....	18
Maintenance and repairs .....	18
Characteristics.....	18
Characteristics.....	18
Application Examples .....	19
Application Examples .....	20
Labeling and connections.....	31
Dimensions (dimensions in mm) .....	32
Setting .....	32
Mounting / disassembly of the PS / PC-terminal blocks .....	32
Safety Related Data .....	33
CE-Declaration of Conformity .....	34
Notice .....	35



Before installing, operating or maintaining this device, these instructions must be carefully read and understood.



The installation must only be done by a qualified electrician!



Do not dispose of household garbage!

The device must be disposed of in compliance with nationally applicable rules and requirements.



Storage for future reference

To help you understand and find specific text passages and notes in the operating instructions, we have important information and information marked with symbols.

### Symbol and Notes Statement



#### DANGER:

Indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken.



#### WARNING:

Indicates that death or severe personal injury can result if proper precautions are not taken.



#### CAUTION:

Indicates that a minor personal injury can result if proper precautions are not taken.



#### INFO:

Referred information to help you make best use of the product.



#### ATTENTION:

Warns against actions that can cause damage or malfunction of the device, the device environment or the hardware / software result.

### General Notes

The product hereby described was developed to perform safety functions as a part of a whole installation or machine. A complete safety system normally includes sensors, evaluation units, signals and logical modules for safe disconnections. The manufacturer of the installation or machine is responsible for ensuring proper functioning of the whole system. DOLD cannot guarantee all the specifications of an installation or machine that was not designed by DOLD. The total concept of the control system into which the device is integrated must be validated by the user. DOLD also takes over no liability for recommendations which are given or implied in the following description. The following description implies no modification of the general DOLD terms of delivery, warranty or liability claims.

### Designated Use

The LG 5925 is used to interrupt a safety circuit in a safe way. It can be used to protect people and machines in applications with e-stop buttons and safety gates.

When used in accordance with its intended purpose and following these operating instructions, this device presents no known residual risks. Non-observance may lead to personal injuries and damages to property.

### Safety Notes



#### Risk of electrocution!

WARNING Danger to life or risk of serious injuries.

- Disconnect the system and device from the power supply and ensure they remain disconnected during electrical installation.
- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The contact protection of the elements connected and the insulation of the supply cables must be designed in accordance with the requirements in the operating instructions / data sheet.
- Note the VDE and local regulations, particularly those related to protective measures.



#### Risk of fire or other thermal hazards!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed. In particular, the current limit curve must be heeded.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.



#### Functional error!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.
- The unit should be panel mounted in an enclosure rated at IP 54 or superior. Dust and dampness may lead to malfunction.



#### Installation fault!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- Make sure of sufficient protection circuitry at all output contacts for capacitive and inductive loads.



#### Attention!

- The safety function must be triggered during commissioning.
- If a line fault occurs after the voltage has been connected to S12, S22, the unit will be activated because this line fault is similar to the normal On-function.
- Switch S1 must not be set while device is under supply voltage.
- AUTOMATIC START !  
According to IEC/EN 60 204-1 part 9.2.5.4.2 and 10.8.3 it is not allowed to restart automatically after emergency stop.  
Therefore the machine control has to disable the automatic start after emergency stop.
- Opening the device or implementing unauthorized changes voids any warranty



# Safety Technique


## SAFEMASTER Emergency Stop Module LG 5925

**DOLD** 

0243372



### Function Diagram



- According to
  - Performance Level (PL) e and category 4 to EN ISO 13849-1
  - SIL Claimed Level (SIL CL) 3 to IEC/EN 62061
  - Safety Integrity Level (SIL) 3 to IEC/EN 61508
- Output: max. 4 NO contacts, see contacts
- LG 5925.54: 1 semiconductor output
- Single and 2-channel operation
- Line fault detection on On-button
- Manual restart or automatic restart, switch S2
- With or without cross fault monitoring in the E-stop loop, switch S1
- LG 5925.54: with cross fault monitoring in the E-stop loop
- LED indicator for state of operation
- LED indicator for channel 1 and 2
- Removable terminal strips
- Wire connection: also 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> stranded ferruled, or 2 x 2.5 mm<sup>2</sup> solid DIN 46 228-1/2-3/4
- As option with pluggable terminal blocks for easy exchange of devices
  - with screw terminals
  - or with cage clamp terminals
- Width: 22.5 mm

### Approvals and Markings



### Applications

Protection of people and machines



- Emergency stop circuits on machines
- Monitoring of safety gates

### Indicators


LED "Netz": on when supply connected

LED K1/K2: on when relay K1 and K2 energized


### Block Diagrams




## Circuit Diagrams




LG 5925.02




LG 5925.03



LG 5925.04



LG 5925.48



LG 5925.54

## Connection Terminals

Terminal designation	Signal designation
A1+	+ / L
A2	- / N
S12, S22, S33, S34	Inputs
S11, S21	Outputs
13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44	Forcibly guided NO contacts for release circuit
41, 42	Forcibly guided indicator output

## Notes

Line fault detection on On-button:

The line fault detection is only active when S12 and S22 are switched simultaneously. If The On-button is closed before S12, S22 is connected to voltage (also when line fault across On-Button), the output contacts will not close. A line fault across the On-button which occurred after activation of the relay, will be detected with the next activation and the output contacts will not close.

The terminal S21 permits the operation of the device in IT-systems with insulation monitoring, serves as a reference point for testing the control voltage and is used to connect the E-stop loop when cross fault monitoring is selected.

Connecting the terminal S21 to the protective ground bridges the internal short-circuit protection of Line A2 (-). The short-circuit protection of line A1 (+) remains active.

To alter the functions automatic start - manual start and with or without cross fault monitoring, the switches S1 and S2 are used. These are located behind the front cover (see unit programming).

The setting with or without cross fault monitoring on E-stop buttons is made with S1 (not for LG 5925.54). The LG 5925.54 has always cross fault monitoring.

S2 is used to change between automatic and manual restart. On automatic start also the terminals S33 - S34 have to be linked. For connection please see application examples.

## Technical Data

### Input circuit

#### Nominal Voltage $U_N$ :

LG 5925: AC/DC 24 V, AC 110 ... 115 V, AC 230 V  
LG 5925.54: AC/DC 24 V

#### Voltage range AC / DC

at 10% residual ripple: 0.9 ... 1.1  $U_N$

AC: 0.85 ... 1.1  $U_N$

#### Nominal consumption at $U_N$ :

DC approx. 1.5 W  
AC approx. 3.7 VA

#### Min. Off-time:

Control voltage on S11 at  $U_N$ : DC 22 V at AC/DC units  
DC 24 V at AC units

#### Control current typ. over S12, S22:

LG 5925: 30 mA at  $U_N$   
LG 5925.54: 25 mA at  $U_N$

#### Min. voltage on S12, S22 when relay activated:

DC 20 V at AC/DC units  
DC 19 V at AC units

#### Short-circuit protection: Overvoltage protection:

Internal PTC  
Internal VDR

### Output

#### Contacts

LG 5925.02: 2 NO contacts

LG 5925.04: 4 NO contact

LG 5925.03 ,

LG 5925.48, LG 5925.54: 3 NO, 1 NC contact

The NO contacts are safety contacts.

**The NC contacts 41-42 can only be used for monitoring.**

#### Operate delay typ. at $U_N$ :

Manual start: 30 ms  
automatic start: 350 ms

#### Release delay typ. at $U_N$ :

Disconnecting the supply:

Disconnecting S12, S22: 150 ms at AC units

50 ms at DC units

130 ms at AC units

50 ms at DC units

forcibly guided

AC 250 V

DC see limit curve for arc-free operation

max. 8 A per contact

see current limit curve

## Technical Data

### Switching capacity

to AC 15:		
NO contacts:	3 A / AC 230 V	IEC/EN 60 947-5-1
NC contacts:	2 A / AC 230 V	IEC/EN 60 947-5-1
to DC 13:		
NO contacts:	2 A / DC 24 V	IEC/EN 60 947-5-1
NC contacts:	2 A / DC 24 V	IEC/EN 60 947-5-1

### Electrical contact life

to 5 A, AC 230 V cos  $\varphi = 1$ :  $> 2.2 \times 10^5$  switching cycles

### Permissible operating frequency:

#### Short circuit strength

max. fuse rating:	10 A gL	IEC/EN 60 947-5-1
line circuit breaker:	B 6 A	

### Mechanical life:

### Semiconductor output:

max. 1 200 operating cycles / h

$> 20 \times 10^6$  switching cycles

DC 24 V 100 mA, plus switching

## General Data

### Operating mode:

#### Temperature range

Operation:	- 25 ... + 55 °C
Storage :	- 40 ... + 85 °C

#### altitude:

< 2.000 m

### Clearance and creepage distances

Rated impuls voltage / pollution degree:	4 kV / 2 (basis insulation) IEC 60 664-1
EMC	IEC/EN 62 061

### Interference suppression:

### Degree of protection

Housing:	IP 40	IEC/EN 60 529
Terminals:	IP 20	IEC/EN 60 529

### Housing:

Thermoplastic with V0 behaviour according to UL subject 94

Vibration resistance:	Amplitude 0.35 mm IEC/EN 60 068-2-6 frequency 10 ... 55 Hz
Climate resistance:	25 / 055 / 04 IEC/EN 60 068-1

### Terminal designation:

### Wire fixing:

EN 50 005

Plus-minus terminal screws M 3.5  
box terminals with wire protection or cage clamp terminals

### Mounting:

DIN rail IEC/EN 60 715

### Weight:

LG 5925, AC/DC 24 V:	210 g
LG 5925.54, AC/DC 24 V:	220 g
LG 5925, AC 230 V:	275 g
LH 5925, AC/DC 24 V:	375 g

## Dimensions

### Width x height x depth

LG 5925:	22.5 x 90 x 121 mm
LG 5925 PC:	22.5 x 111 x 121 mm
LG 5925 PS:	22.5 x 104 x 121 mm

## UL-Data

The safety functions were not evaluated by UL. Listing is accomplished according to requirements of Standard UL 508, "general use applications"

### Nominal voltage $U_N$ :

LG 5925:	AC/DC 24 V, AC 110 ... 115 V AC 230 V
----------	--

### Ambient temperature

LG 5925	-15 ... +55°C,
---------	----------------

### Switching capacity:

LG 5925.04	Pilot duty B300 8A 250Vac Resistive 8A 24Vdc Resistive or G.P.
------------	--

LG 5925.04	Pilot duty B300 4A 250Vac Resistive 4A 24Vdc Resistive or G.P.
------------	--

### Switching capacity:

LG 5925.02, .48, .54	Pilot duty B300 8A 250Vac Resistive 8A 24Vdc Resistive or G.P.
----------------------	--

LG 5925.02, .48, .54	Pilot duty B300 6A 250Vac Resistive 6A 24Vdc Resistive or G.P.
----------------------	--

### Wire connection:

Screw terminals fixed:	60°C / 75°C copper conductors only
Plug in screw:	AWG 20 - 12 Sol/Str Torque 0.8 Nm
Plug in cage clamp:	AWG 20 - 14 Sol Torque 0.8 Nm
Plug in cage clamp:	AWG 20 - 16 Str Torque 0.8 Nm

 Technical data that is not stated in the UL-Data, can be found in the technical data section.

## Standard Type

LG 5925.48/61 AC/DC 24 V

Article number: 0061919


LG 5925.54/61 AC/DC 24 V

Article number: 0064882

- Output: 3 NO contacts, 1 NC contact
- Nominal voltage  $U_N$ : AC/DC 24 V
- Width: 22.5 mm

## Ordering Example

LG 5925 . . . . /61 DC 24 V




## Troubleshooting

Failure	Potential cause
LED "Power" does not light up	- Power supply not connected - Cross fault between S11 and S21
LED "K1" lights up, but "K2" remains off	- Safety relay K1 is welded (replace device) - A 1-channel switch-off occurred on S12 (switch channel off on S22)
LED "K2" lights up, but "K1" remains off	- Safety relay K2 is welded (replace device) - A 1-channel switch-off occurred on S22 (switch channel off on S12)
Device cannot be activated	Manual start mode: - Line fault on start-button (disconnect power supply and remove fault) Automatic start mode: - S33-S34 not bridged - A safety relay is welded (replace device) - Incorrect setting of switch S1

## Maintenance and repairs


- The device contains no parts that require maintenance.
- In case of failure, do not open the device but send it to manufacturer for repair.

## Characteristics



Arc limit curve under resistive load

## Characteristics



M8893\_d


device mounted away from  
heat generation components.  
Max. current at 55°C over  
4 contact path = 5A  $\triangleq 4 \times 5^2 A^2 = 100 A^2$

device mounted without distance heated by  
devices with same load,  
Max. current at 55°C over  
4 contact path = 4A  $\triangleq 4 \times 1^2 A^2 = 4 A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - current in contact paths

Quadratic total current limit curve LG 5925; AC/DC 24 V



M9926

device mounted away from  
heat generation components.  
Max. current at 55°C over  
4 contact path = 1A  $\triangleq 4 \times 1^2 A^2 = 64 A^2$


device mounted with 5mm distance  
Max. current at 55°C over  
4 contact path = 1A  $\triangleq 4 \times 1^2 A^2 = 4 A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - current in contact paths

Quadratic total current limit curve LG 5925; AC 110 ... 115 V, AC 230 V

## Application Examples




Single channel emergency stop circuit. This circuit does not have any redundancy in the emergency-stop control circuit.

**Note: Refer to "Unit programming"!**

Switches in pos.: S1 no cross fault detection  
S2 automatic start

Suited up to SIL2, Performance Level d, Cat. 3



Contact reinforcement by external contactors, 2-channel controlled.


The output contacts can be reinforced by external contactors with forcibly guided contacts for switching currents > 8 A.

Functioning of the external contactors is monitored by looping the NC contacts into the closing circuit (terminals S33-S34).

**Note: Refer to "Unit programming"!**

Switches in pos.: S1 no cross fault detection  
S2 manual start

Suited up to SIL3, Performance Level e, Cat. 4




Contact reinforcement by external contactors controlled by one contact path.

**Note:** Refer to "Unit programming"!

Switches in pos.: S1 no cross fault detection

## S2 automatic start

## Application Examples




2-channel emergency stop circuit without cross fault monitoring.

**Note: Refer to "Unit programming"!**

Switches in pos.: S1 no cross fault detection  
S2 manual start

Suited up to SIL3, Performance Level e, Cat. 4




2-channel safety gate monitoring.

**Note: Refer to "Unit programming"!**

Switches in pos.: S1 no cross fault detection  
S2 manual start

Suited up to SIL3, Performance Level e, Cat. 4




2-channel emergency stop circuit with cross fault detection

**Note: Refer to "Unit programming"!**

Switches in pos.: S1 cross fault detection  
S2 manual start

Suited up to SIL3, Performance Level e, Cat. 4



2-channel emergency stop circuit with cross fault detection

**Note: Refer to "Unit programming"!**

Switches in pos.: S2 manual start

Suited up to SIL3, Performance Level e, Cat. 4



**SAFEMASTER**  
**Module d'arrêt d'urgence**  
**LG 5925**

**Traduction  
de la notice originale**

**0262658**

**DOLD** 

**E. DOLD & SÖHNE KG**  
B.P. 1251 • 78114 Furtwangen • Allemagne  
Tél. +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

## Tables des matières

Explication des symboles et remarques .....	23
Remarques .....	23
Usage approprié .....	23
Consignes de sécurité .....	23
Diagramme de fonctionnement .....	25
Schéma-bloc .....	25
Homologations et sigles .....	25
Utilisations .....	25
Affichages .....	25
Schémas .....	26
Borniers .....	26
Remarques .....	26
Caractéristiques techniques .....	26
Caractéristiques techniques .....	27
Données UL .....	27
Versions standard .....	27
Exemple de commande .....	27
Diagnostics des défauts .....	28
Entretien et remise en état .....	28
Courbe caractéristiques .....	28
Courbes caractéristiques .....	28
Exemples d'utilisation .....	29
Exemples d'utilisation .....	30
Marquage et raccordements .....	31
Dimensions (dimensions en mm) .....	32
Programmation de l'appareil .....	32
Démontage des borniers amovibles .....	32
Données techniques sécuritaires .....	33
Déclaration de conformité européenne .....	34
Note .....	35



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.



L'installation ne doit être effectuée que par un électricien qualifié



Ne pas jeter aux ordures ménagères!  
L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.



Stockage pour référence future

Pour vous aider à comprendre et trouver des passages et des notes de texte spécifiques dans les instructions d'utilisation, nous avons marquées les informations importantes avec des symboles.

#### Explication des symboles et remarques



##### DANGER:

Indique que la mort ou des blessures graves vont survenir en cas de non respect des précautions demandées.



##### AVERTISSEMENT:

Indique que la mort ou des blessures graves peuvent survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



##### PRUDENCE:

Signifie qu'une blessure légère peut survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



##### INFO:

Concerne les informations qui vous sont mises à disposition pour le meilleur usage du produit.



##### ATTENTION:

Met en garde contre les actions qui peuvent causer des dommages au matériel Software ou hardware suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'environnement de l'appareil.

#### Remarques

Le produit décrit ici a été développé pour remplir les fonctions de sécurité en tant qu'élément d'une installation globale ou d'une machine. Un système de sécurité complet inclut habituellement des détecteurs ainsi que des modules d'évaluation, de signalisation et de logique aptes à déclencher des coupures de courant sûres. La responsabilité d'assurer la fiabilité de l'ensemble de la fonction incombe au fabricant de l'installation ou de la machine. DOLD n'est pas en mesure de garantir toutes les caractéristiques d'une installation ou d'une machine dont la conception lui échappe. C'est à l'utilisateur de valider la conception globale du système auquel ce relais est connecté. DOLD ne prend en charge aucune responsabilité quant aux recommandations qui sont données ou impliquées par la description suivante. Sur la base du présent manuel d'utilisation, on ne pourra déduire aucune modification concernant les conditions générales de livraison de DOLD, les exigences de garantie ou de responsabilité.

#### Usage approprié

Le LG 5925 permet le déclenchement d'un circuit électrique sécuritaire. Peut être utilisé pour la protection de personnes et de machines en combinaison avec des BP d'arrêt d'urgence et portes de sécurité.

En cas d'emploi approprié et d'observation de ces instructions, on ne connaît aucun risque résiduel. Dans le cas contraire, on encourt des risques de dommages corporels et matériels.

#### Consignes de sécurité



##### Risque d'électrocution !

##### Danger de mort ou risque de blessure grave.

- Assurez-vous que l'installation et l'appareil est et resté en l'état hors tension pendant l'installation électrique.
- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- La protection de contact des éléments raccordés et l'isolation des câbles d'alimentation doivent être conçus conformément aux prescriptions du mode d'emploi / fiche technique.
- Respecter les prescriptions de la VDE et les prescriptions locales, et tout particulièrement les mesures de sécurité.



##### Risques d'incendie et autres risques thermiques !

##### Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées. Respectez tout particulièrement la courbe des seuils de courant.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.



##### Erreur de fonctionnement !

##### Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.
- Le relais doit être monté en armoire ayant un indice de protection au moins IP54; la poussière et l'humidité pouvant entraîner des dysfonctionnements.



##### Erreur d'installation !

##### Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- Veillez à protéger suffisamment les contacts de sortie de charges capacitives et inductives.



##### Attention!

- La fonction de sécurité doit être activée lors de la mise en service.
- L'élimination d'une erreur de ligne pendant que l'appareil est sous tension provoque l'enclenchement des contacts.
- Ne pas commuter S1 pendant que l'appareil est sous tension.
- ATTENTION - Démarrage Automatique !**  
Selon IEC/EN 60 204-1 Art. 9.2.5.4.2 il est interdit d'effectuer un redémarrage automatique après un Arrêt d'urgence. Lorsqu'un démarrage automatique est toutefois demandé, il est nécessaire de assurer qu'une commande prioritaire effectue le blocage après une action d'arrêt d'urgence.
- L'ouverture de l'appareil ou des transformations non autorisées annulent la garantie.



# Technique de sécurité


**SAFEMASTER**  
Module d'arrêt d'urgence  
LG 5925

**DOLD** 

0247145



## Diagramme de fonctionnement



## satisfait aux exigences:

- Performance Level (PL) e et Catégorie 4 selon EN ISO 13849-1
  - Valeur limite SIL demandée (SIL CL) 3 selon IEC/EN 62061
  - Safety Integrity Level (SIL) 3 selon IEC/EN 61508
  - Catégorie de sécurité 4 selon EN 954-1
- Sortie: 4 contacts max. (voir garnissage en contacts)
  - LG 5925.54: 1 sortie de signalisation semi-conducteur
  - Montage à 1 canal ou 2 canaux
  - Détection de court-circuit sur le bouton Marche
  - Activation manuelle par le bouton Marche ou fonction Marche automatique, interr. S2
  - Avec ou sans détection des courts-circuits transversaux dans le circuit de commande arrêt d'urgence, interrupteur S1
  - LG 5925.54: avec détection des courts-circuits transversaux dans le circuit de commande d'arrêt d'urgence
  - Affichage des états de fonctionnement
  - Diodes de visualisation pour canal 1, canal 2 et réseau
  - Connectique: également 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> multibrins avec embout et collerette plastique ou 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> massif DIN 46228-1/-2/-3/-4
  - Également possible avec les blocs de raccordement amovibles pour un échange rapide des appareils
    - avec bornes ressorts
    - ou avec bornes à vis
  - Largeur utile: 22,5 mm

## Homologations et sigles



## Utilisations

Protection des personnes et des machines

- Couplages Arrêt d'urgence des machines
- Contrôle des grilles de protection coulissantes

## Affichages


DEL réseau:

allumée en présence de tension de service


DEL K1/K2:

allumées quand les relais K1 et K2 sont traversés par le courant

## Schéma-bloc




LG 5925




LG 5925.54


## Schémas




LG 5925.02




LG 5925.03



LG 5925.04



LG 5925.48



LG 5925.54

## Borniers

Désignation des bornes	Description
A1+	+ / L
A2	- / N
S12, S22, S33, S34	Entrées de contrôle
S11, S21	Sorties de contrôle
13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44	Contacts à fermeture liés pour circuit de déclenchement
41, 42	Sortie de signalisation (contacts liés)
58	Sortie de signalisation semi-conducteur

## Remarques

Détection de défaut de court-circuit sur le bouton Marche:  
Si le bouton Marche est déjà fermé avant l'application de la tension sur S12, S22, les contacts de sortie ne se laissent pas enclencher.  
Un défaut de court-circuit sur le bouton Marche apparaissant après l'activation de l'appareil est détecté à la manœuvre d'enclenchement suivante, et l'enclenchement des contacts de sortie est bloqué.

La borne S21 permet d'utiliser l'appareil également dans les réseaux IT avec contrôle d'isolement; elle sert aussi de point de référence pour le contrôle de la tension de service et de contact de raccordement en cas d'arrêt d'urgence avec détection des courts-circuits transversaux. Le fait de raccorder le conducteur de protection à la borne S21 shute la protection interne contre les courts-circuits dans A2 (-). La protection contre les courts-circuits dans A1 (+) reste active.

Pour les choix d'options (démarrage automatique, démarrage manuel et arrêt d'urgence avec ou sans détection des courts-circuits transversaux), on dispose des interrupteurs S1 et S2 situés derrière la plaque frontale de l'appareil (voir figure ci-dessus).

La sélection du type de service (avec ou sans détection des courts-circuits transversaux sur le module d'arrêt d'urgence) s'effectue au moyen de l'interrupteur S1.

L'interrupteur S2 permet de choisir entre le démarrage manuel et le démarrage automatique. Pour la fonction démarrage automatique les bornes S33 et S34 doivent être connectées. Le branchement de l'appareil doit être fait selon l'exemple d'utilisation.

## Caractéristiques techniques

### Entrée

#### Tension assignée $U_N$ :

LG 5925:

AC/DC 24 V, AC 110 ... 115 V, AC 230 V

LG 5925.54:

AC/DC 24 V

#### Plage de tensions:

AC / DC:

0,9 ... 1,1  $U_N$

AC:

0,85 ... 1,1  $U_N$

#### Consom. nominale sous $U_N$ :

env. 1,5 W DC

env. 3,7 VA AC

250 ms

#### Durée min. de coupe:

#### Tension de commande sur S11 sous $U_N$ :

#### Courant de commande par S12 ou S22:

LG 5925:

30 mA sous  $U_N$

LG 5925.54:

25 mA sous  $U_N$

#### Tension minimale sur bornes S12, S22 (appareil activé):

DC 20 V à appareil-AC/DC  
DC 19 V à appareil-AC

interne par PTC

#### Sortie

#### Garnissage en contacts

LG 5925.02:

2 contacts NO

LG 5925.04:

4 contacts NO

LG 5925.02, LG 5925.48,

LG 5925.54:

3 contacts NO, 1 contact NF. Les lignes de

Les lignes de contacts à fermeture peuvent être utilisées pour des déclenchements sécuritaires.

**Les contacts de la ligne 41-42 sont des contacts de signalisation.**

#### Temps de réponse typ. sous $U_N$ :

en démarrage manuel:

30 ms

en démarrage automatique:

350 ms

#### Temps de retombée typ. sous $U_N$ :

en cas de coupure de la tension d'alimentation:

150 ms à appareil-AC

50 ms à appareil-DC

si interruption dans S12, S22:

130 ms à appareil-AC

50 ms à appareil-DC

#### Type de contacts:

#### Tension ass. de sortie:

relais, contacts liés

250 V AC

DC: voir courbe limite d'arc  
max. 8 A par contact (v. courbe limite de totalisation de courant)

Caractéristiques techniques			Données UL					
<b>pouvoir de coupe</b>			Les fonctions sécuritaires de l'appareil n'ont pas été analysées par UL. Le sujet de l'homologation est la conformité aux standards UL 508, „ general use applications“					
selon AC 15: contacts NO: 3 A / 230 V AC IEC/EN 60947-5-1 contacts NF: 2 A / 230 V AC IEC/EN 60947-5-1			<b>Tension assignée U<sub>N</sub></b> LG 5925.02, .04, .48, .54: AC/DC 24 V, AC 110 ... 115 V, AC 230 V					
selon DC 13: contacts NO: 2 A / 24 V IEC/EN 60 947-5-1 contacts NF: 2 A / 24 V IEC/EN 60 947-5-1			<b>Température ambiante</b> LG 5925.02, .04, .48, .54: -15 ... +35°C					
<b>Longévité électrique</b> selon 5 A, 230 V AC cos φ = 1: > 2,2 x 10 <sup>5</sup> manoeuvres <b>Cadences admissibles:</b> max. 1 200 manoeuvres / h			<b>Pouvoir de coupe</b> LG 5925.04 Température ambiante 35°C: Pilot duty B300 8A 250Vac G.P. 8A 24Vdc					
<b>Tenue aux courts-circuits,</b> calibre max. de fusible: 10 A gL EN 60947-5-1 Coupe-circuit fusible: B 6 A			LG 5925.04 Température ambiante 55°C: Pilot duty B300 4A 250Vac G.P. 4A 24Vdc					
<b>Longévité mécanique:</b> > 20 x 10 <sup>6</sup> manoeuvres <b>Sortie de signalisation semi-conducteur:</b> DC 24 V 100mA, commutation front positif			<b>Pouvoir de coupe</b> LG 5925.02, .48, .54 Température ambiante 45°C: Pilot duty B300 8A 250Vac G.P. 8A 24Vdc					
<b>Caractéristiques générales</b>								
<b>Type nominal de service:</b> service permanent								
<b>Plage de températures</b>								
opération: - 25 ... + 55 °C stockage: - 40 ... + 85 °C <b>Altitude:</b> < 2.000 m								
<b>Distances dans l'air et lignes de fuite</b>								
Catégorie de surtension / degré de contamination: 4 kV / 2 (isolation base) IEC 60664-1								
<b>CEM</b> IEC/EN 62 061								
Antiparasitage: seuil classe B EN 55011								
<b>Degré de protection:</b>								
boîtier: IP 40 IEC/EN 60529 bornes: IP 20 IEC/EN 60529								
<b>Boîtier:</b> thermoplastique à comportement V0 selon UL Subject 94								
<b>Résistance aux vibrations:</b> amplitude 0,35 mm fréq. 10 ... 55 Hz IEC/EN 60068-2-6								
25 / 055 / 04 IEC/EN 60068-1								
<b>Résistance climatique:</b> EN 50005								
<b>Repérage des bornes:</b> vis de serrage cruciformes imperdables								
<b>Fixation des conducteurs:</b> M 3,5 bornes intégrées avec protection contre la rupture de conducteur ou bornes ressorts								
<b>Fixation instantanée:</b> sur rail IEC/EN 60715								
<b>Poids net:</b>								
LG 5925, 24 V AC/DC: 210 g LG 5925.54, 24 V AC/DC: 220 g LG 5925, 230 V AC: 275 g								
Dimensions	<b>largeur x hauteur x profondeur</b>							
LG 5925:	22,5 x 90 x 121 mm							
LG 5925 PC:	22,5 x 111 x 121 mm							
LG 5925 PS:	22,5 x 104 x 121 mm							



Les valeurs techniques qui ne sont pas spécifiées ci-dessus sont spécifiées dans les valeurs techniques générales.

#### Versions standard

LG 5925.48/61 AC/DC 24 V  
Référence: 0061919


LG 5925.54/61 AC/DC 24 V

Référence: 0064882

- Sortie: 3 contacts NO, 1 contact NF
- Tension assignée U<sub>N</sub>: 24 V AC/DC
- Largeur utile: 22,5 mm

#### Exemple de commande

LG 5925 . . . / . . . /61 AC 230 V




## Diagnostics des défauts

Défaut	Cause possible
DEL "réseau" ne s'allume pas	- L'alimentation n'est pas connectée - Cross fault between S11 and S21
La DEL "K1" s'allume, mais pas "K2"	- Les contacts du relais K1 sont soudés (remplacer l'appareil) - Le déclenchement d'un canal s'est produit sur S12 (déclencher le canal sur S22)
La DEL "K2" s'allume, mais pas "K1"	- Les contacts du relais K2 sont soudés (remplacer l'appareil) - Le déclenchement d'un canal s'est produit sur S22 (déclencher le canal sur S12)
L'appareil ne peut être mis en marche	- Les contacts du relais sont soudés (remplacer l'appareil) - Le commutateur S1 ou S2 n'est pas positionné correctement - Mode de ré-enclenchement manuel: Erreur de ligne sur le bouton Marche (débrancher l'alimentation et éliminer l'erreur) - Mode de ré-enclenchement automatique: S33-S34 non shunté

## Entretien et remise en état


- Cet appareil ne contient pas de composants requérant un entretien.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas ouvrir l'appareil, mais le renvoyer au fabricant.

## Courbe caractéristiques



Courbe de limite d'arc

## Courbes caractéristiques




Appareils non accolés, sans échauffement externe supplémentaire  
courant max. à 55°C traversant  
4 rangées de contacts = 5A  $\triangleq 4 \times 5^2 A^2 = 100 A^2$

Appareils accolés, échauffement externe supplémentaire par d'autres appareils adjacents  
courant max. à 55°C traversant  
4 rangées de contacts = 4A  $\triangleq 4 \times 1^2 A^2 = 4 A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - courant des lignes de contacts

Courbe limite de courant totalisateur LG 5925; AC/DC 24 V



Appareils non accolés, sans échauffement externe supplémentaire  
courant max. à 55°C traversant  
4 rangées de contacts = 1A  $\triangleq 4 \times 4^2 A^2 = 64 A^2$


appareils à 5mm de distance  
courant max. à 55°C traversant  
4 rangées de contacts = 1A  $\triangleq 4 \times 1^2 A^2 = 4 A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - courant des lignes de contacts

Courbe limite de courant totalisateur LG 5925; AC 110 ... 115 V, AC 230 V

## Exemples d'utilisation




Couplage Arrêt d'urgence à 1 canal. Ce couplage ne fait pas redondance dans le circuit de l'émetteur d'ordres d'arrêt d'urgence.

**Bien tenir compte du paragraphe "Programmation du module"**

Pos. interrupteurs: S1 non protégé contre courts-circuits transversaux  
S2 démarrage automatique

Convient jusqu'à SIL3, Performance Level e, Cat. 4




Multiplication des contacts par contacteurs externes (à 2 canaux)

Pour les intensités >8 A, les contacts de sortie peuvent être amplifiés par des contacteurs externes avec contacts liés. La fonction des contacteurs externes est contrôlée en bouclant les contacts à ouverture dans le circuit d'enclenchement (bornes S33-S34).

**Bien tenir compte du paragraphe "Programmation du module"**

Pos. interrupteurs: S1 non protégé contre courts-circuits transversaux  
S2 démarrage manuel

Convient jusqu'à SIL3, Performance Level e, Cat. 4




Multiplication des contacts par contacteurs externes avec une phase de contacts.

**Bien tenir compte du paragraphe "Programmation du module"**

Pos. interrupteurs: S1 non protégé contre courts-circuits transversaux  
S2 démarrage automatique

Convient jusqu'à SIL3, Performance Level e, Cat. 4

## Exemples d'utilisation




Couplage Arrêt d'urgence à 2 canaux sans détection des courts-circuits transversaux.

### Bien tenir compte du paragraphe "Programmation du module"

Pos. interrupteurs: S1 non protégé contre courts-circuits transversaux  
S2 démarrage manuel

Convient jusqu'à SIL3, Performance Level e, Cat. 4




Couplage Arrêt d'urgence à 2 canaux avec détection des courts-circuits transversaux.

### Bien tenir compte du paragraphe "Programmation du module"

Pos. interrupteurs: S1 protégé contre courts-circuits transversaux  
S2 démarrage manuel

Convient jusqu'à SIL3, Performance Level e, Cat. 4



Contrôle à 2 canaux d'une grille de protection coulissante.

### Bien tenir compte du paragraphe "Programmation du module"

Pos. interrupteurs: S1 non protégé contre courts-circuits transversaux  
S2 démarrage manuel

Convient jusqu'à SIL3, Performance Level e, Cat. 4

Couplage Arrêt d'urgence à 2 canaux avec détection des courts-circuits transversaux.

### Bien tenir compte du paragraphe "Programmation du module"


Pos. interrupteurs: S2 démarrage manuel

Convient jusqu'à SIL3, Performance Level e, Cat. 4

DE	<b>Beschriftung und Anschlüsse</b>
EN	<b>Labeling and connections</b>
FR	<b>Marquage et raccordements</b>

	<p>Netz ○ K1 ○ K2 ○ S11 S12 S21 S22 A1 13 23 K1  ---  K2  ---  S11 S12 S21 S22 A2 14 24 0057272</p> <p>M10254</p>	<p>Netz ○ K1 ○ K2 ○ S11 S12 S21 S22 A1 13 23 K1  ---  K2  ---  S11 S12 S21 S22 A2 14 24 0060911</p> <p>M10256</p>	<p>Netz ○ K1 ○ K2 ○ S11 S12 S21 S22 A1 13 23 K1  ---  K2  ---  S11 S12 S21 S22 A2 14 24 0058649</p> <p>M10255</p>	
			PS	
	<p>ø 4 mm / PZ 1 0,8 Nm 7 LB. IN</p>	<p>ø 4 mm / PZ 1 0,8 Nm 7 LB. IN</p>	DIN 5264-A; 0,5 x 3	
<p>M10248</p>	<p>A = 8 mm 1 x 0,5 ... 4 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 12 2 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 14</p>	<p>A = 8 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14 2 x 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 16</p>	<p>A = 10 ... 12 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14</p>	<p>A = 12 mm 1 x 0,5 ... 4 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 12</p>
<p>M10249</p>	<p>A = 8 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14 2 x 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 16</p>	<p>A = 8 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14 2 x 0,5 ... 1 mm<sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 18</p>	<p>A = 10 ... 12 mm 1 x 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 16</p>	<p>A = 12 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14</p>
<p>M10250</p>	<p>A = 8 mm 1 x 0,5 ... 4 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 12 2 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 14</p>	<p>A = 8 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14 2 x 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 16</p>	<p>A = 10 ... 12 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14</p>	<p>A = 12 mm 1 x 0,5 ... 4 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 12</p>


DE	<b>Maßbild (Maße in mm)</b>
EN	<b>Dimensions (dimensions in mm)</b>
FR	<b>Dimensions (dimensions en mm)</b>




	A	B
LG 5925	90	22,5
LG 5925 PS	104	22,5
LG 5925 PC	111	22,5

DE	<b>Geräteprogrammierung</b>
EN	<b>Setting</b>
FR	<b>Programmation de l'appareil</b>

DE	<b>Montage / Demontage der PS / PC-Klemmenblöcke</b>
EN	<b>Mounting / disassembly of the PS / PC-terminal blocks</b>
FR	<b>Démontage des borniers amovibles</b>



DE	S1 Querschlußerkennung <input type="checkbox"/> nicht sicher <input checked="" type="checkbox"/> sicher
FR	S1 Transversal <input type="checkbox"/> sans <input checked="" type="checkbox"/> avec
DE	S2 Start <input type="checkbox"/> Auto <input checked="" type="checkbox"/> Hand
FR	S2 Reset <input type="checkbox"/> Auto <input checked="" type="checkbox"/> Manu



DE	S1 darf nur bei unbestromtem Gerät betätigt werden! Die Schalterstellung zeigt den Lieferzustand. Die Variante LG 5925.54 mit Halbleiter-Meldeausgang hat immer Querschlußerkennung
EN	Disconnect unit before setting of S1 Drawing shows setting at the state of delivery The variant LG 5925.54 with semiconductor monitoring output has always cross fault detection
FR	Commutation de S1 uniquement hors tension. Appareil livré tel que sur le schéma. La variante LG 5925.54 avec sortie transistor de visualisation a toujours la reconnaissance de court-circuit transversal.

DE	<b>Demontage der steckbaren Klemmenblöcke (Stecker)</b> 1. Gerät spannungsfrei schalten. 2. Schraubendreher in die frontseitige Aussparung zwischen Stecker und Frontplatte hineinschieben. 3. Schraubendreher um seine Längsachse drehen. 4. Beachten Sie bitte, dass die Klemmenblöcke nur auf dem zugehörigen Steckplatz montiert werden.
EN	<b>Removing the terminal blocks with cage clamp terminals</b> 1. The unit has to be disconnected. 2. Insert a screwdriver in the side recess of the front plate. 3. Turn the screwdriver to the right and left. 4. Please note that the terminal blocks have to be mounted on the belonging plug in terminations.
FR	<b>Démontage des borniers amovibles</b> 1. Mise hors tension de l'appareil 2. Enfoncer un tourne-vis dans la fente entre la face avant et le bornier 3. Tourner le tourne-vis pour libérer le bornier 4. Tenir compte du fait que les borniers ne doivent être montés qu'à leur place appropriée

DE	Sicherheitstechnische Kenndaten
EN	Safety Related Data
FR	Données techniques sécuritaires

EN ISO 13849-1:		
Kategorie / Category:	4	
PL:	e	
MTTF <sub>d</sub> :	176,2	a (year)
DC <sub>avg</sub> :	99,0	%
d <sub>op</sub> :	365	d/a (days/year)
h <sub>op</sub> :	24	h/d (hours/day)
t <sub>cycle</sub> :	3600	s/cycle
	≥ 1	/h (hour)

IEC/EN 62061 IEC/EN 61508:		
SIL CL:	3	IEC/EN 62061
SIL	3	IEC/EN 61508
HFT <sup>1)</sup> :	1	
DC:	99,0	%
PFH <sub>D</sub> :	2,66E-10	h <sup>-1</sup>
T <sub>1</sub> :	20	a (year)

<sup>1)</sup>) HFT = Hardware-Fehlertoleranz  
Hardware failure tolerance  
Tolérance défauts Hardware

Anforderung seitens der Sicherheitsfunktion an das Gerät	Demand to our device based on the evaluated necessary safety level of the application.	Consigne résultant de la fonction sécuritaire de l'appareil	Intervall für zyklische Überprüfung der Sicherheitsfunktion
nach, acc. to, selon EN ISO 13849-1	PL e with Cat. 3 or Cat. 4	einmal pro Monat once per month mensuel	einmal pro Jahr once per year annuel
	PL d with Cat. 3	einmal pro Jahr once per year annuel	
nach, acc. to, selon IEC/EN 62061, IEC/EN 61508	SIL CL 3, SIL 3 with HFT = 1	einmal pro Monat once per month mensuel	
	SIL CL 2, SIL 2 with HFT = 1	einmal pro Jahr once per year annuel	



DE	Die angeführten Kenndaten gelten für die Standardtype. Sicherheitstechnische Kenndaten für andere Geräteausführungen erhalten Sie auf Anfrage.  Die sicherheitstechnischen Kenndaten der kompletten Anlage müssen vom Anwender bestimmt werden.
EN	The values stated above are valid for the standard type. Safety data for other variants are available on request.  The safety relevant data of the complete system has to be determined by the manufacturer of the system.
FR	Les valeurs données sont valables pour les produits standards. Les valeurs techniques sécuritaires pour d'autres produits spéciaux sont disponibles sur simple demande.  Les données techniques sécuritaires de l'installation complète doivent être définies par l'utilisateur.

DE	<b>EG-Konformitätserklärung</b>
EN	<b>CE-Declaration of Conformity</b>
FR	<b>Déclaration de conformité européenne</b>

**EG-Konformitätserklärung**  
**Declaration of Conformity**  
**Déclaration de conformité européenne**

**DOLD** 

Hersteller:  
 Manufacturer:  
 Fabricant:

E. Dold & Söhne KG  
 78120 Furtwangen  
 Bregstr. 18  
 Germany

Produktbezeichnung: **SAFEMASTER**

Product description:

Désignation du produit:

**Not-Aus-Modul**

Emergency-stop-module

Module arrêt d'urgence

**LG5925.xx**

**LG5925.yy/900**

**LG5925.yy/920**

**xx = 02, 03, 04, 48, 54**

**zz = PS, PC**

**LG5925.yz/**

**LG5925.yz/900**

**LG5925.yz/920**

**yy = 02, 04, 48**

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:

We declare that this product conforms to the following European Standards:

Le produit désigné est conforme aux instructions des directives européennes.

Maschinenrichtlinie:

2006/42/EG

Machinery directive:/ Directives Machines:

EMV-Richtlinie:

2004/108/EG (bis 19.04.2016)

EMC-Directive:/ Directives-CEM:

2014/30/EU (ab 20.04.2016)

Prüfgrundlagen:

EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009

EN 50178:1997

Basis of Testing:

EN 62061:2005 + AC :2010 + A1 :2013

EN ISO 13850:2008

Lignes de contrôle:

EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC :2010 (in extracts)

EN 60947-5-1:2004 + AC :2005 + A1:2009

Die Übereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produktes mit der oben genannten Maschinen-Richtlinie wurde bescheinigt durch:

Consistency of a production sample with the marked product in accordance to the above machines directive has been certified by:

La conformité d'un échantillon du produit désigné aux directives machine susmentionnées a été certifiée par :

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
 Alboinstrasse 56  
 12103 Berlin

Nummer der benannten Stelle :

NB0035

Number of certification office:/ Numéro de l'organisme notifié

Nummer der Bescheinigung:

01/205/5107.01/15


Ausstellldatum: 02.11.2015

Certification number:/ Numéro de certificat

Date of issue: / Date de délivrance

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt:

For the compilation of technical documents is authorized:/ Pour la composition des documents techniques est autorisé



Gamal Hagar - Entwicklungsleiter / R&D Manager  
 Firma E. Dold & Söhne KG, Bregstr. 18  
 78120 Furtwangen

Rechtsverbindliche Unterschrift:

Signature of authorized person: / Signature du PDG:



ppa.....  
 Christian Dold - Produktmanagement -

Ort, Datum: Furtwangen, 08.04.2016

Place, Date: / Lieu, date:

Diese Original - Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.

This original declaration confirms the conformity of the mentioned directives but does not comprise any guarantee of the product characteristics. The safety directives of the product documentation are to be considered.

Cette déclaration originale certifie la conformité des directives nommées mais ne comprend aucune garantie des caractéristiques du produit. Les directives de sécurité de la documentation du produit sont à considérer.

DE	<b>Notizen</b>
EN	<b>Notice</b>
FR	<b>Note</b>

